

Wrocław, 10.08.2023



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/13/TP/2023 o udzielenie zamówienia publicznego pn.05750 PartyNice strefa rekreacji i zagospodarowania okolic stawu na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice Etapl.

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje następującej zmiany:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie szacunkowej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający przed otwarciem ofert, zgodnie art. 222 ust.4 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Sprzęt budowlany i samochody ciężarowe niezbędne do wykonania robót mogą korzystać z istniejących w tym rejonie gruntowych dróg dojazdowych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia nadzoru dendrologicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia parku do kalisteniki, których słupy konstrukcyjne będą wykonane z profili 80x80?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wymaga wykonanie słupów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 7

Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15 % od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Wymiary i materiały urządzeń mogą się różnić od zaprojektowanych o 6% (zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej), pod warunkiem uzyskania certyfikacji Polskiego Związku Kalisteniki i Street Workoutu.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie koloru nawierzchni EPDM.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nawierzchnia EPDM winna być w kolorze czerwonym, zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej, ostateczna kolorystyka do zatwierdzenia z autorem projektu.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie koloru obrzeży gumowych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Obrzeża należy wykonać w takim samym kolorze jak nawierzchnię EPDM;

Pytanie nr 10

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę nawierzchni EPDM na nawierzchnię mineralną Hansegrand lub z kostki betonowej. Powierzchnia przewidziana do wykonania nawierzchni wylewanej nie znajduje się pod urządzeniami do ćwiczeń (przewidziana pod ławkami, stojakami na rowery oraz podestami o wysokości swobodnego upadku większej niż 1m) w związku z czym wykonanie niewielkiej ilości nawierzchni EPDM generuje duże koszty związane z transportem urządzeń do jej wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyrażenie zgody na stół do szachów o konstrukcji betonowej z szachownicą granitową bez możliwości obracania. Zaproponowane elementy małej architektury są dostępne u jednego producenta w Polsce, co wiąże się z ryzykiem długiego terminu realizacji zamówień. Urządzenia innych producentów są w znacznie niższych cenach, a zachowują funkcjonalność oraz walory estetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 11 - Zmiana nr 2

Zamawiający dopuszcza stół do szachów o konstrukcji betonowej z szachownicą granitową bez możliwości obracania.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie grubości pręta ogrodzenia panelowego.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z informacją w dokumentacji projektowej grubości pręta ogrodzenia panelowego wynosi 4,00 mm

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga pielęgnacji wykonanego trawnika? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych, częstotliwości wykonywania oraz okresu czasu przez jaki Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Termin, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Adam Leńczyk
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji