

Do AXIAL Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań

Znak DM/ MWU /AH/ 001940 /2023
Dot. Pisma 1286/07/2023

Gdańsk, 4 sierpnia 2023 roku

W odpowiedzi na pismo 1286/07/2023 z dnia 03.07.2023 r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Rosnowo”, informujemy, że **uzgadniamy pozytywnie** zaproponowane rozwiązania projektowe remontu w części drogowej, pod następującymi warunkami:

1. Wszelkie roboty budowlane niezbędne do przeprowadzenia powyższego remontu nie mogą powodować utrudnień w przepływie wody przez jaz i światło mostu do kanału derywacyjnego EW Rosnowo.
2. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia lub zanieczyszczenia dna, brzegowych umocnień betonowych, zasuw, elementów wyciągowych, barierek, kładki i pozostałych elementów budowli wlotowej.
3. Prace nie mogą powodować jakiegokolwiek ingerencji w konstrukcję jazu.
4. Dopuszczamy możliwość wstrzymania przepływu wody przez jaz, po uprzednim uzgodnieniu z obsługą obiektu (EW Rosnowo tel. 785 877 674) terminu i czasu jego trwania. O konieczności wstrzymania przepływu należy powiadomić ENERGA Wytwarzanie S.A. z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem. Wstrzymanie przepływu jest uzależnione od warunków hydrologicznych.
5. Przed przystąpieniem do prac należy zawiadomić ENERGA Wytwarzanie S.A. o planowanym terminie rozpoczęcia prac z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
6. ENERGA Wytwarzanie S.A. zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania powyższych warunków w czasie prowadzenia remontu.

Wiceprezes Zarządu

Romualda Gałęzewska

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kert

WAŻNE: Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji związanej z tematyką niniejszego pisma na poniższy adres korespondencyjny naszej firmy:

Energa Wytwarzanie S.A.
ul. Grunwaldzka 42a
83-000 Pruszcz Gdański