

Temat umowy	Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania pod nazwą: „Przebudowa mostu w m. Rosnowo” (w zakresie części drogowej).
Nazwa zamierzenia budowlanego	„Przebudowa mostu w m. Rosnowo (część drogowa)”
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Branża	-
ELEMENT	<i>ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO</i>
Nr egzemplarza	1 2 3
Kody CPV	45221000, 45221111
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI, XXVIII
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie - 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
Nr umowy	14/2024 z dnia 08.01.2024r
Adres inwestycji obiektu budowlanego	Działki nr ewid.: 23/21; 78; 227; 23/6 Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: koszaliński; Gmina: Manowo Jednostka ewidencyjna: 320904_2, Manowo Obręb ewidencyjny: 0063, Rosnowo
Data opracowania	styczeń , 2024r

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA	1
SPIS TREŚCI	2
SEKCJA 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I	
OCHRONY ZDROWIA	4
A. STRONA TYTUŁOWA.....	5
B. CZĘŚĆ OPISOWA.....	7
1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	8
2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH.....	8
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	8
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.....	9
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT.....	9
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW	9
7. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE.	9
 SEKCJA 2. UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE	 12
1. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, PISMO ZNAK SZ.ZPU.2.436.3.5.2023.MP Z DNIA 28.07.2023R.....	13
2. ENERGA WYTWARZANIE, PISMO ZNAK DM/MWU/AH/001940/2023 Z DNIA 04.08.2023R.....	15
3. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE, PISMO ZNAK RD 2875/23 NR REJESTRU 198/23 Z DNIA 24.08.2023R.	16
4. ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW W SZCZECINIE, PISMO ZNAK ZN.K.5183.11.2023.WB Z DNIA 01.09.2023R.....	17
5. STAROSTA KOSZALIŃSKI, PISMO ZNAK KD.7121.1.42.2023.AB Z DNIA 05.09.2023R.	19
6. TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W KOSZALINIE, PISMO ZNAK 1.01.10.2023PG Z DNIA 06.05.2023R.	20

7.	STAROSTA KOSZALIŃSKI, POSTANOWIENIE ZNAK	
	B.6743.1101.2023.WK Z DNIA 16.11.2023R.	22
8.	STAROSTA KOSZALIŃSKI, ZAŚWIADCZENIE ZNAK	
	B.6743.1101.2023.WK Z DNIA 14.12.2023R.	24
9.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE, PISMO ZNAK	
	PZD.4522.20.2023.JDT Z DNIA 31.08.2023R.	26

SEKCJA 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

A. STRONA TYTUŁOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nazwa inwestycji:

Przebudowa mostu w m. Rosnowo (część drogowa)

Adres:

Działki nr ewid.: 23/21; 78; 227; 23/6

Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: koszaliński; Gmina: Manowo

Jednostka ewidencyjna: 320904_2, Manowo Obręb ewidencyjny: 0063,
Rosnowo

2. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

3. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ:

Bartosz Tomczak, ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań

B. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z przedmiotową inwestycją.

2. Zakres i kolejność robót budowlanych.

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:

„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. Podstawowy zakres robót jest następujący:

- wbicie ścianek szczelnych
- prace rozbiórkowe elementów mostu
- wykonanie elementów żelbetowych,
- wykonanie zasypki
- montaż konstrukcji stalowej mostu
- wykonanie nawierzchni i elewacji
- montaż balustrad/barier
- roboty wykończeniowe
- wykopy – pod wykonanie płyty przejściowej
- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
- wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem poszczególnych warstw,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni,
- zabezpieczenie istniejących sieci

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Most kolejowo-drogowy w m. Rosnowo (przedmiotowy obiekt)

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym obiekcie występują następujące elementy zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- koryto cieku wodnego
- droga powiatowa
- linia kolei wąskotorowych na części kolejowej mostu – poza zakresem opracowania
- linia energetyczna napowietrzna

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót

Do robót wyszczególnionych w ustawie, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, (ust 1, lit. a),
- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych (ust. 1 lit. h)

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przez służby BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze.

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na:

- ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
- prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp.,
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż., a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 z dnia 27 kwietnia 2000r.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z dnia 27 lipca 2004r. z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami),

-
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zmianami)

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta.

SEKCJA 2. UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismo znak SZ.ZPU.2.436.3.5.2023.MP z dnia 28.07.2023r.



Koszalin, 28.07.2023r.

SZ.ZPU.2.436.3.5.2023.MP

AXIAL Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie w odpowiedzi na pismo znak: 1285/07/2023 z dnia 03.07.2023r. (data wpływu do ZZ Koszalin 06.07.2023r.) dotyczący wydania uzgodnienia zakresu remontu mostu wraz z podaniem warunków prowadzenia przedmiotowych robót remontowych wykonywanych z zachowaniem funkcji urządzenia wodnego, informuje jak niżej.

Na etapie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź przy postępowaniu o udzielenie zgody wodnoprawnej istnieje wiele elementów procesu projektowego i administracyjnego, które składają się na ostateczną decyzję umożliwiającą realizację inwestycji. Każdy z tych elementów (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne, decyzje zwalniające z zakazów określonych w Prawie wodnym, pozwolenie na budowę itp.) ma przewidziany administracyjny tryb postępowania, w ramach którego możliwe jest zajęcie stanowiska przez poszczególne strony postępowania. W ramach tych postępowań, w sposób jasny zostały określone obowiązki poszczególnych uczestników (np. odpowiedzialność projektanta w zakresie zachowania zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej). Wobec czego PGW WP odmawia zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie albowiem ciężar opracowania projektu, rozwiązań technicznych jak i wymaganych uzgodnień, decyzji a w konsekwencji uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji spoczywa na projektancie i Inwestorze. Jednocześnie informuję, iż na odprowadzenie, wykonanie urządzeń wodnych oraz wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie jednocześnie informuje, że nie dokonuje się wydawania uzgodnienia poza przewidzianymi w procesie inwestycyjnym procedurami administracyjnymi ze względu na fakt, iż brak jest formalnych podstaw do ich wydawania w trybie innym niż postępowanie administracyjne. Uzgodnienia takie lub opinie nie mają charakteru prawnie wiążącego i mogą zostać zakwestionowane na etapie właściwego postępowania administracyjnego nie tylko przez organy zewnętrzne, ale także przez inne organy i komórki organizacyjne Wód Polskich.

Określanie konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest zadaniem inwestora w związku z zakresem planowanych do wykonania prac. Organ udzielający pozwolenia wodnoprawne może natomiast odnieść się do zgodności proponowanych w projekcie rozwiązań z aktualnie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
zz-koszalin@wody.gov.pl

obowiązującymi przepisami na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w oparciu o dane przedstawione w kompletnej dokumentacji technicznej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Marta Ziółka-Klinkosz

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
zz-koszalin@wody.gov.pl

2. Energa Wytwarzanie, pismo znak DM/MWU/AH/001940/2023 z dnia 04.08.2023r.



Znak DM/ MWU /AH/ 001940 /2023
Dot. Pisma 1286/07/2023

Do AXIAL Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań
Gdańsk, 4 sierpnia 2023 roku

W odpowiedzi na pismo 1286/07/2023 z dnia 03.07.2023 r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Rosnowo”, informujemy, że **uzgadniamy pozytywnie** zaproponowane rozwiązania projektowe remontu w części drogowej, pod następującymi warunkami:

1. Wszelkie roboty budowlane niezbędne do przeprowadzenia powyższego remontu nie mogą powodować utrudnień w przepływie wody przez jaz i światło mostu do kanału derywacyjnego EW Rosnowo.
2. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia lub zanieczyszczenia dna, brzegowych umocnień betonowych, zasuw, elementów wyciągowych, barierek, kładki i pozostałych elementów budowli wlotowej.
3. Prace nie mogą powodować jakiegokolwiek ingerencji w konstrukcję jazu.
4. Dopuszczamy możliwość wstrzymania przepływu wody przez jaz, po uprzednim uzgodnieniu z obsługą obiektu (EW Rosnowo tel. 785 877 674) terminu i czasu jego trwania. O konieczności wstrzymania przepływu należy powiadomić ENERGA Wytwarzanie S.A. z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem. Wstrzymanie przepływu jest uzależnione od warunków hydrologicznych.
5. Przed przystąpieniem do prac należy zawiadomić ENERGA Wytwarzanie S.A. o planowanym terminie rozpoczęcia prac z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
6. ENERGA Wytwarzanie S.A. zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania powyższych warunków w czasie prowadzenia remontu.

Wiceprezes Zarządu

Romualda Gałęzewska

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Karc

WAŻNE: Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji związanej z tematyką niniejszego pisma na poniższy adres korespondencyjny naszej firmy:

Energa Wytwarzanie S.A.
ul. Grunwaldzka 42a
83-000 Pruszcz Gdański

Energa Wytwarzanie S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

kancelaria ew@energa.pl
energa-wytwarzanie.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000512140

T +48 58 692 18 00
F +48 58 692 18 80

PKO Bank Polski SA w Warszawie
nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł
NIP 593-23-72-895
Regon 192902676

3. Komenda Miejska Policji w Koszalinie, pismo znak RD 2875/23 nr rejestru 198/23 z dnia 24.08.2023r.



**KOMENDA MIEJSKA
POLICJI**
w KOSZALINIE woj. zachodniopomorskie
L. dz. RD 2875/23
Nr rejestru 198/23

Koszalin, dnia 24.08.2023r.

AXIAL Sp. z o. o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań

Odpowiadając na pismo, które wpłynęło do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Z 2017 r. poz. 784) informuję, iż przedstawiony projekt stałej organizacji ruchu dotyczący:

„Przebudowa mostu w m. Rosnowo.”

uzyskał opinię pozytywną

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest zawiadomić Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1-adresat
Egz. nr 2-a/a

Z upoważnienia
Komendanta Miejskiego Policji
w Koszalinie

NACZELNIK
Wydział Ruchu Drogowego
KMP w Koszalinie

[Signature]
nadkom. Ireneusz Tryzno

STAROSTA POWIATOWY
Wydział I - Drogi
ul. Raclawicka 15, 75-001 Koszalin

4. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, pismo znak ZN.K.5183.11.2023.WB z dnia 01.09.2023r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZN.K.5183.11.2023.WB

Koszalin, dnia 01 września 2023 r.

AXIAL sp. z o.o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa mostu w m. Rosnowo” dz. nr 227, 1137, 1136/1, 235, 228/10, 109/15, 108 w miejscowości Rosnowo.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.08.2023 r. data wpływu 02.08.2023 r. uzupełniono w dniu 04.08.2023 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie działając na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) przekazuje następujące informacje i zalecenia konserwatorskie:

1. ZWKZ nie posiada kompetencji do uzgadniania projektów budowlanych.
2. Na działce nr 108 w obrębie ewidencyjnym Rosnowo jest usytuowana Linia kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąskotorowy – Bobolice, wpisana do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego decyzją nr A-50 z dnia 27.07.2000 r. na odcinku Koszalin Wąskot. – Świelinie km 0,000-30,200, w tym: wszystkie tory zasadnicze, tory boczne, rozjazdy; zespół budynków stacji kolejowej Koszalin Wąskot., parowozownia oraz obrotnica wagonowa; most kolejowy na rzece Bielice w pobliżu przystanku Krepa Koszalińska.
3. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), prowadzenie robót budowlanych przy zabytku i na obszarze zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie decyzji administracyjnej. Druk wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się na stronie internetowej www.wkz.szczecin.pl (druki dla Delegatury w Koszalinie). **Do wniosku należy dołączyć opinię użytkownika linii – Towarzystwa Kolei Wąskotorowej w Koszalinie.**
4. Pozostałe działki wymienione w piśmie, są położone na terenie zespołu budowli hydrotechnicznych w strefie K ochrony konserwatorskiej m. Rosnowo, gm. Manowo, figurującego w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez ZWKZ do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o którym mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75 poz. 474).). Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), „w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”, w trybie art. 106 KPA (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

5. ZWKZ zajmie stanowisko w sprawie projektu remontu/przebudowy mostu nad Kanałem Rosnowskim w miejscowości Rosnowo po przedstawieniu opinii/uzgodnienia użytkownika linii kolei wąskotorowej – Koszalińskiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej w Koszalinie, w sprawie zakresu i bezpieczeństwa projektowanych robót.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie


mgr Dorota Raczowska

Otrzymują:

1. AXIAL sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań,
2. a/a

08.05.23

5. Starosta Koszaliński, pismo znak KD.7121.1.42.2023.AB z dnia 05.09.2023r.

STAROSTA KOSZALIŃSKI
ul. Racławicka 13
75-620 K O S Z A L I Ń
KD.7121.1.42.2023.AB

Koszalin, dnia 05 września 2023 roku

AXIAL Sp. z o.o.

ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu projektu złożonego w dniu 05 wrzesień 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu dla zadania: „Przebudowa mostu w m. Rosnowo”

zatwierdzam w całości bez zmian

zgodnie § 4 ust. 3 pkt 4 wyżej cytowanego rozporządzenia stałą organizację ruchu dla zadania: „Przebudowa mostu w m. Rosnowo” dla drogi powiatowej nr 3537Z w miejscowości Rosnowo.

1. Termin realizacji zmiany stałej organizacji ruchu przewiduję się do dnia **31.12.2024 r.**
2. **Zobowiązuję** jednostkę wprowadzającą organizację ruchu zawiadomić organ zarządzający ruchem oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, **co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.**
3. Termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu **upływa z dniem 31.12.2024 r.**
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 3 organ zarządzający ruchem nie zostanie zawiadomiony o rozpoczęciu prac, zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.
5. Wpisano do ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu pod nr **40/2023.**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A/a

Z up. STAROSTY

Aleksandra Basandowska
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Komunikacji i Dróg

ZARZĄDZAJĄCY RUCHEM
na drogach powiatowych i gminnych

6. Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie, pismo znak 1.01.10.2023PG z dnia 06.05.2023r.

Koszalin, 6.05.2023

**TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ
KOLEI WĄSKOTOROWEJ**
75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 4
tel. 601 154 937
NIP: 669-240-99-77, Regon: 320110290
www.waskotorowka.koszalin.pl

Axial Sp zo.o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań

Nr. 1.01.10.2023PG

Dot. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Rosnowo”

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej (TKKW) zarządca infrastruktury i przewoźnik linii 1056 Koszalin-Bobolice na podstawie pisma nr 1286/07/2023 z dnia 3.07.2023 nie dysponuje wystarczającą ilością materiałów do wydania uzgodnienia dla zakresu remontu obiektu mostowego drogowo-kolejowego nad kanałem do elektrowni wodnej w miejscowości Rosnowo. W celu dokonania uzgodnienia konieczne jest przedstawienie konkretnych rozwiązań technicznych w zakresie bezpośredniego zblżenia do skrajni taboru kolejowego. Z rozmów prowadzonych z Zarządem Dróg Powiatowych wynikało, że chodnik ulokowany jest nad kolejową częścią ustroju nośnego a zakres pod elementami drogowymi miał zostać objęty opracowaniem. Po zapoznaniu z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ MOSTU W ROSNOWIE w zakresie części kolejowej obiektu zasadne będzie:

- Wykonaniu pełnej naprawy betonu polegającej na wykonaniu nowej otuliny prętów betonowych betonem natryskowym o nośności 1,5 MPa
- Wykonać antykorozję prętów zbrojenia, w przypadku ubytków korozyjnych ponad 20% należy wykonać montaż dodatkowego zbrojenia wklejanego
- Wykonanie nowej izolacji obiektu

Poniżej zarys warunków przystąpienia do prac w terenie kolejowym:

1. Wykonawca robót zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zarządcą Infrastruktury Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociągów, który określi zasady i termin ewentualnego zamknięcia ruchu na linii kolejowej.
2. W przypadku konieczności ograniczenia ruchu pociągów ze względu na prowadzone roboty Wykonawca poniesie koszty utraconych wpływów w związku z zamknięciem linii kolejowej.
3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni kolejowej w trakcie prac zostanie ona naprawiona na koszt inwestora
4. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela TKKW termin przystąpienia do prac należy zgłosić pisemnie na 14 dni przed ich rozpoczęciem. Nadzór jest nadzorem odpłatnym.
5. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obiekt jest wpisany do rejestru zabytków
6. Właścicielem terenu przyległego do obiektu jest Gmina Manowo

7. Bieżące utrzymanie oraz kapitalne remonty urządzeń należą do Inwestora lub jego następcy - użytkownik i będą wykonywane we własnym zakresie i na własny koszt. Prace należy każdorazowo uzgadniać z Zarządcą Infrastruktury.
8. Po zakończeniu prac i przed odbiorem ostatecznym inwestor zobowiązany jest do sporządzenia w jednym egzemplarzu dokumentacji geodezyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. ar. 17-21 i dostarczenia jej do Zarządu Kolei ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin
9. Zarząd Kolei nie wyraża zgody na wjazd sprzętu na tor kolejowy, naprawą wszelkich powstałych uszkodzeń w trakcie wykonywania robót zostanie obciążony inwestor.
10. Każdorazowe rozpoczęcie pracy w odległości od 4 do 20m od toru kolejowego należy zgłosić Kierownikowi Kolei pod numerem telefonu 601154937
11. Prace należy przeprowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie wykonywania robót budowlanych. Na linii kolejowej odbywa się ruch pociągów.
12. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania. Uzgodnienie traci ważność jeśli w okresie 3 lat projekt nie zostanie zrealizowany.



Otrzymuje:

1. Wojewódzki Konserwator Zabytków
2. Zarząd Dróg Powiatowych
3. Gmina Manowo

7. Starosta Koszaliński, postanowienie znak B.6743.1101.2023.WK z dnia 16.11.2023r.

STAROSTA KOSZALIŃSKI

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

B.6743.1101.2023.WK

Koszalin, dnia 16 listopada 2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art. 30 ust. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),

w związku z wniesionym do tutejszego organu w dniu 30 października 2023 r. zgłoszeniem zamiaru budowy obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę, tj. zamierzenia budowlanego określonego jak niżej:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
Nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych	„Remont częściowego mostu w miejscowości Rosnowo”
Adres obiektu budowlanego	miejscowość: Rosnowo , gmina Manowo obręb ewidencyjny i nr działki: Rosnowo [0063], działka nr 227, 78, 23/21

POSTANAWIAM

nałożyć obowiązek na zgłaszającego usunięcia wskazanej poniżej nieprawidłowości:

1. Zająć stanowisko czy roboty budowlane objęte przedmiotowym wnioskiem zgłoszenia polegające na remoncie mostu, będą wymagały ingerencji w część infrastruktury kolejowej;
2. Zająć stanowisko czy ujęty w części opisowej oraz rysunkowej (nr 05 i 07) drenaż wyprowadzony ponad powierzchnię skarpy obejmuje wykonania remontu istniejącego drenażu czy nowego urządzenia wodnego wymagającego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 398 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
3. Zgodnie z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu (Nr 04), roboty budowlane polegające na remoncie mostu obejmują również częściowo prace na działce nr 23/6. W związku z powyższym, przedłożony wniosek zgłoszenia, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dokumentację projektową, należy uzupełnić o brakującą działkę zgodnie z zakresem robót budowlanych przedstawionym w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu;

Powyższe nieprawidłowości należy usunąć w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie:

W trakcie rozpatrywania przedmiotowego zgłoszenia stwierdzono, że załączona dokumentacja zawiera braki wymienione w sentencji postanowienia. Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. W związku ze stwierdzeniem braków opisanych w sentencji postanowienia, zachodzi konieczność uzupełnienia zgłoszenia o elementy wskazane w pkt 1 - 3. Kompletnie uzupełnienie dokumentacji zgłoszenia pozwoli organowi na jego ponowną analizę, dlatego postanowiono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie:

W przypadku nieuzupełnienia wskazanych powyżej braków, zgodnie z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane, zostanie wniesiony sprzeciw do zgłoszenia w drodze decyzji.

Strona 1 z 2

Postanowienie nakładające na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia wniosku, wstrzymuje bieg 21-dniowego terminu zastrzeżonego w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, do wniesienia sprzeciwu przez organ.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Zgodnie z art. 142 k.p.a. postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko przy odwołaniu od decyzji.

2 up. STYKROSTY

Wiktor Krawiec
Główny Specjalista

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
 Pełnomocnik inwestora: Bartosz Tomczak, 60-586 Poznań, ul. Botaniczna 10
2. B/aa

8. Starosta Koszaliński, zaświadczenie znak B.6743.1101.2023.WK z dnia 14.12.2023r.

STAROSTA KOSZALIŃSKI

ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

B.6743.1101.2023.WK

Koszalin, dnia 14 grudnia 2023 r.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie:

- art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

w związku z dokonaniem analizy rodzaju i zakresu budowy, zgłoszonej w dniu 30 października 2023 r. (uzupełnionej dnia 6 grudnia 2023 r. oraz 12 grudnia 2023 r.) z zamiarem realizacji w trybie art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. a, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

zaświadczam z urzędu, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zamierzenia budowlanego określonego jak niżej:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
Nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych	„Remont częściowy mostu w miejscowości Rosnowo”
Adres obiektu budowlanego	miejscowość: Rosnowo , gmina Manowo obręb ewidencyjny i nr działki: Rosnowo, działki nr 23/21, 78, 227, 23/6

Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo budowlane w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Realizacja zamierzenia winna być zgodna z zakresem oraz lokalizacją jaki został określony w zgłoszeniu Inwestora. Realizacja robót winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie może powodować:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
- pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych (warunków sanitarno-higienicznych, zdrowotnych, zabezpieczenia przeciwpożarowego);
- wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
- naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich.

Odstępstwa od powyższych warunków spowodują sankcje przewidziane ustawą Prawo budowlane.

2 up. STAROSTY

Wiktor Krawiec
Główny Specjalista

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
Pełnomocnik inwestora: Bartosz Tomczak, 60-586 Poznań, ul. Botaniczna 10
2. B/aa

Informacje:

Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie

Szanowni Państwo,

Zgodnie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że **z dniem 25 maja 2018 r.:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin** reprezentowane przez **Starostę Koszalińskiego** (zwane dalej Starostwem); tel. 94 714 01 74; fax – 94 714 01 31, e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

2. Dane kontaktowe **Administradora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie – Marzena Pawłowska**, pok. 408, IV piętro, tel. 94 714 01 95, e-mail: iod@powiat.koszalin.pl lub edukacja@powiat.koszalin.pl – mogą Państwo skontaktować się z ABI/IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.

3. **Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów.**

Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8. **Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację Państwa wniosków – załatwienie sprawy.**

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, pismo znak PZD.4522.20.2023.JDT z dnia 31.08.2023r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
REGON 330960575, NIP 669-22-16-21F

Koszalin, dnia 31.08.2023r.

PZD.4522.20.2023.JDT

AXIAL SP.Z O.O.
ul. Botaniczna 10
60-586 POZNAŃ

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2023r. opiniuję z uwagami projekt stałej organizacji ruchu:

**„Przebudowa mostu w m. Rosnowo” –w pasie drogi powiatowej
nr 3537Z**

- most po przebudowie będzie posiadać podwyższoną nośność-
w związku z powyższym z obu stron mostu należy ustawić znaki B-18
„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad
(z wartością odpowiadającą zaprojektowanej nośności)”.

Wyk. w 2 egz.

1. adresat
2. a/a

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

Mieczysław Ziwołiński

STAROSTWO POWIATOWE
Koszalin
Wydział Inżynierii i Dróg
ul. Racławicka 20, 76-200 Koszalin
