


Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500

województwo
powiat zgorzelecki
gmina Parzęczew 102007_2
obwód Ignacew Folwarczny 102007_2.0006
miejscowość Ignacew-Deiny
działka nr 39/2, 40/2
ID pracy: 6640.5636.2017



- Legenda**
- 1 - Studnia głębinowa - istniejąca, (remont/przebudowa)
 - 1a - Studnia głębinowa - rezerwa miejsca
 - 2 - Budynek SUV - istniejący (remont/przebudowa/wymiana technologii)
 - 3 - Zbiorniki retencyjne Vc=2x150m3 - projektowane
 - 4 - Odstożnik wód poplucznych - istniejący (remont)
 - 5.1 - Zbiornik bezodpływowy ścieków - istniejący
 - 5.2 - Zbiornik bezodpływowy ścieków - istniejący
 - 6 - Teren utwardzony - drogi wewnętrzne, chodniki - projektowane
 - 7 - Tereny zielone
 - 8 - Studnia zasowy z napędem
 - 9 - Lokalizacja agregatu prądotwórczego - wg odrębnej dokumentacji

- wymiana istn. rurociągu wody surowej od studni do stacji uzdatniania wody
- - - - - rezerwa miejsca dla rurociągu wody surowej z perspektywicznej studni
- proj. rurociąg wody uzdatnianej ze stacji do zbiorników wody czystej
- proj. rurociąg wody uzdatnianej ze zbiorników wody czystej do pompowni II°
- proj. rurociąg spustowy i awaryjny zbiorników wody czystej
- proj. kanalizacja teletechniczna (rura 2 x fi 110 + rura fi 50)

LEGENDA

- Studnia kablowa SKR-1
- Studnia kablowa SK-1
- Rura osłonowa gładka (sztywna) SRS 110 i SRS 75
- Kanalizacja kablowa rura osłonowa karbowana 2xDVK 75 + DVK 50
- ⊥ Uziemienie Fe/Zn 30/4 prowadzone równolegle z przebiegiem tras kanalizacji kablowej

Autor opracowania		PPHU SADEKO Mirosław Nowak	
Inwestor		Piotrów 5A 99-200 Poddębice	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie			
ul. Południowa 5, 99-045 Parzęczew		PB	
Nazwa opracowania			
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody			
w m. Ignacew Folwarczny gm. Parzęczew			
Adres obiektu		Data	
Ignacew Folwarczny nr ew. dz. 39/2, 40/2 gm. Parzęczew		02. 2018	
Branża			
ELEKTRYCZNA			
Tytuł rysunku		Skala	
Plan zagospodarowania terenu		1:500	
Projektował		Podpis	
mgr inż. Maciej Ławniczak		E-01	
upr.nr WKP/0249/POD/15		spec. instalacyjna	
Sprawdził		Podpis	
mgr inż. Benon Przybylski		spec. instalacyjna	
nr upr. GFB.7342.55/98			