

Technical drawing of a roof structure, showing a cross-section and a top view.

Cross-section (top):

- Roof structure with a central chimney.
- Insulation layer: Izolacja termiczna - wełna mineralna, grubość 10 cm.
- Base dimensions: 40, 450, 40.
- Section line 1-1.

Top view (bottom):

- Section line 1-1.
- Dimensions: 1950, 2250, 2350.
- Outer diameter: 175.
- Inner diameter: 60.
- Note: otwór w płycie o wymiarach 600x600 mm do montażu rurociągu.

Beton C20/25
Stal A-0
Stal A-II
Otulina 10cm

<i>Autorka opracowania</i> PPHU SADEKO Mirosław Nowak 99-200 Poddębice Piotrów 5A		
<i>Inwestor</i> Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5		<i>Stadium</i> PB PW
<i>Nazwa opracowania</i> Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignaciewie Folwarcznym		
<i>Adres obiektu</i> Ignaciew Folwarczyński nr ew. dz.39/2, 40/2 gm. Parzęczew		<i>Data</i> 04. 2018
<i>Branża</i> KONSTRUKCYJNA		
<i>Tytuł rysunku</i> ZBIORNIK RETENCYJNY - KONSTRUKCJA FUNDAMENTU		<i>Skala</i> 1:50
<i>Projektował</i> mgr inż. Marek Budziński nr upr. 52/P/99 spec. konstrukcyjno-budowlana		<i>Nr rys.</i> K-1
<i>Sprawdził</i> inż. Stanisław Budziński nr upr. BN8386/54/84 spec. konstrukcyjno-budowlana		