


UWAGA !

Uziemienie otokowe wykonać bednarką Fe/Zn 30/4mm układaną w wykopie na głębokości 0,7m w odległości minimum 1m od budynku, otok połączyć z przewodami odprowadzającymi (zwodami pionowymi) w złączu kontrolnym.

Połączenia bednarki Fe/Zn 30/4mm w ziemi wykonywać jako spawane zabezpieczone antykorozyjnie.

LEGENDA

- Złącze kontrolne
- Druk Fe/Zn fi 8mm
 - zwody poziome montowane na wspornikach klejonych do powierzchni dachu
 - zwody pionowe montowane n/t na wspornikach przykręconych
- Uziemienie otokowe Fe/Zn 30/4mm
- Połączenia instalacji uziemiającej
- Iglica odgromowa na podstawie betonowej wysokość 1,0m

Autor opracowania		PPHU SADEKO Mirosław Nowak	
Piotrów 5A 99-200 Poddębice			
Inwestor		Stadium	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ul. Południowa 5, 99-045 Parzęczew		PB	
Nazwa opracowania			
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Ignacew Folwarczny gm. Parzęczew			
Adres obiektu		Data	
Ignacew Folwarczny nr ew. dz. 39/2, 40/2 gm. Parzęczew		02. 2018	
Branża			
ELEKTRYCZNA			
Tytuł rysunku		Skala	
Instalacja odgromowa i uziemiająca		1:50	
Projektował		Podpis	Nr rys.
mgr inż. Maciej Ławniczak upr.nr WKP/0249/POOE/15 spec. instalacyjna			
Sprawdził		Podpis	E-05
mgr inż. Benon Przybylski nr upr. GPB.7342-55/98 spec. instalacyjna		