

Gmina Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
NIP 8442143456
REGON 790671142

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.3.2024

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00317164

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. *Wykonawca prosi o podanie kategorii ruchu projektowanej drogi.*

Zamawiający wyjaśnia: KR 1.

2. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać oświetlenia drogowego.*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani wykonania oświetlenia drogowego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

3. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanalizacji deszczowej.*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani przebudowy kanalizacji deszczowej, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

4. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanalizacji sanitarnej.*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani przebudowy kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

5. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanalizacji wodociągowej.*

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania ani przebudowy kanalizacji wodociągowej, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, gdy powstanie potrzeba usunięcia kolizji z napotkaną, a niewidoczną infrastrukturą na mapie.

6. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zjazdy należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Zamawiający wyjaśnia, że zjazdy gospodarcze powinny posiadać nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego C50/30, natomiast zjazdy publiczne i skrzyżowania powinny posiadać konstrukcję jak jezdnia główna.

7. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zjazdy należy zaprojektować w ilości lokalizacji zgodnej z dołączoną koncepcją planu sytuacyjnego.

Zamawiający wyjaśnia, że należy zaprojektować zjazdy w ilości zgodnej z dołączoną koncepcją planu sytuacyjnego, jednakże istnieje możliwość zmiany tej liczby w wyniku podziałów działek lub innych czynników. Zjazdy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących dostępu do drogi publicznej.

8. Wykonawca prosi o określenie czyją własnością staje się drzewo z wycinki, a jeżeli Zamawiającego, prosi o określenie odległości odwozu.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 7 ust. 1 lit. m) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, natomiast pozostałe materiały oraz ścięte drzewa i nadmiar ziemi z wykopów powinien odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że odległość odwozu wyniesie do 10 km.

9. Wykonawca wskazuje na treść pkt 1.2 PFU: „Pod istniejącą drogą znajduje się 5 przepustów poprzecznych, które zostaną przebudowane lub zlikwidowane.” Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie, czy istniejące przepusty należy zlikwidować, czy przebudować. W przypadku przebudowy prosi o określenie zakresu tej przebudowy.

Zamawiający wyjaśnia, że w oparciu o procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego istniejące przepusty należy najpierw zlikwidować, a następnie wykonać nowe w przybliżonej lokalizacji. Przepusty do likwidacji oznaczone są jako: T1, T2, T3, T5, T7; przepusty do wybudowania oznaczone są jako: T4, T6, T8.

10. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia nie należy projektować ani wykonywać kanału technologicznego.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien uzyskać odstępstwo od budowy kanału technologicznego, wynikające między innymi z braku miejsca na jego budowę.

11. Wykonawca prosi o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowych, które mogą potrwać do 3 miesięcy, a bez nich nie można uzyskać pozwoleń wodnoprawnych proponujemy wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 18 miesięcy.

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na współfinansowanie zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3470/PolskiŁad, nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert i terminu na wniesienie wadium do dnia 03.06.2024 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 03.06.2024 roku godz. 12:30. W związku z powyższym termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 02.07.2024 roku.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.