



Gdańsk, dnia 16.02.2021 r.

L.dz. Adm. 1/2021 / 1341 /2021

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy pzp z dnia 11 września 2019 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziału 19 C, przystosowując pawilon 19 do przepisów Ministra Zdrowia – znak sprawy Adm 1/2021

l.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Czy istniejące oprawy natynkowe na suficie w korytarzu należy przenieść na sufit nowy podwieszany, czy wymienić na nowe montowane w suficie oraz skonfigurować je z istniejącą centralą oświetlenia awaryjnego?	Należy wymienić na nowe, montowane w suficie oraz skonfigurować je z istniejącą centralą oświetlenia awaryjnego.

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

Mariusz Kaszubowski
Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wykonała: Brygida Duda
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518

