



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie
www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 22 września 2023 r.

RI.II.271.16.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00388217 z dnia 8 września 2023 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1.

W SST podaje się dla warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych kategorię ruchu KR 3-4, natomiast w pozostałych dokumentach (ogłoszenie, opis, przedmiar) mowa jest o KR 1-2. Prosimy o ujednoczenie kategorii ruchu dla warstwy wiążącej oraz ścieralnej dla omawianego zadania.

Odp. 1.

Zamawiający informuje, że kategorią ruchu dla warstwy wiążącej oraz ścieralnej dla omawianego zadania jest kategoria KR 2.

Pyt. 2.

Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

Odp. 2.

Zamawiający informuje, że dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert (art. 284 ust. 2 i 3 p.z.p.).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie>:

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę, oraz
 - b) wyjaśnienia Zamawiającego
- bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Z up. Wójta
mgr inż. Andrzej Marchlewicz
Sekretarz Gminy