

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

**PZP.262.62.2019.5.RIR**

Olsztyn, 05.12.2019 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **PRZEBUDOWA BUDYNKU OBSŁUGI KLIENTA w BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM na terenie bazy Zamawiającego w Olsztynie, ul. Oficerska 16A**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ.

1. Obudowa ściany z szyb lacobel zbliżonych do logo inwestora – na rynku występuje kolor 5002. Czy taki może być? Czy lacobel ma być hartowany czy laminowany?

Zamawiający dopuszcza kolor 5002, w przypadku, gdy na rynku nie jest dostępny lacobel w kolorze 5010.

2. Okno O3, O4 co oznacza opis – węższa część wysuwana równolegle do środka?

Zamawiający informuje, że część ruchoma ślusarki aluminiowej (O3 i O4) nie jest uchylna, ani rozwieralna jak zwykłe okno, tylko wysuwana do wewnątrz w ramach zamontowanych okuć.