

Wodzierady, dn. 29.01.2024r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2).”

Znak sprawy: IZP.271.1.2024

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że planowana inwestycja mieści się w pasie drogowym?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że planowana inwestycja zostanie wykonana na działkach zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową - część działek w zakresie opracowania nie posiada jeszcze przeznaczenia pod pas drogowy, z uwagi np. na toczącą się procedurę wydawania decyzji ZRID, lub z powodu, że stanowią one grunty np. we władaniu Lasów Państwowych, gdzie utwardzenie drogi kruszywem na działce stanowiącej własność wyżej wymienionego organu nie wymaga przekształcania jej pod "pas drogowy".

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi inwestycją?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie planowanych inwestycji za wyjątkiem działek, których numery są oznaczone czerwonymi okręgami na zadaniu ROZBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW, TEODORÓW I MAGDALENÓW, gdzie trwa obecnie procedura wydawania decyzji ZRiD.

Droga wewnętrzna w m Kiki.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dysponuje destruktem na pobocza?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje destruktem do wykonania poboczy.

Pytanie 4:

Czy pobocza można wykonać z kruszywa łamanego zamiast z destruktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie poboczy z kruszywa łamanego i jednocześnie wskazuje, że do wykonania nawierzchni objętych zakresem zamówienia można używać tylko i wyłącznie destruktu asfaltowego w znaczeniu określonym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2468).

Pytanie 5:

Jakie znaki drogowe należy zamontować? Z udostępnionej dokumentacji to nie wynika. Proszę o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Na wszystkich zadaniach objętych zamówieniem, oprócz zadania „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI (DZIAŁKA NR 261, POŁOŻONA W M. KIKI, OBRĘB KIKI, OD WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 232 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 251/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI" należy zastosować znaki rozmiaru średniego, folia odblaskowa typu 2 - ilości zgodnie z przedmiarami robót. Dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI (DZIAŁKA NR 261, POŁOŻONA W M. KIKI, OBRĘB

KIKI, OD WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 232 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 251/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI" oznakowanie zgodnie z załączonym projektem DOR.

Pytanie 6:

Z udostępnionej dokumentacji nie wynika, a wizja lokalna nie dała odpowiedzi, w jakiej ilości i w jakiej lokalizacji należy wykonać rowy. W przedmiarze jest 161,296 m³ odmulenia. Proszę o podanie dokładne lokalizacje rowów.

Odpowiedź:

Należy odmulić rów w km 0+000 - 0+460 str. P na zadaniu „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI (DZIAŁKA NR 261, POŁOŻONA W M. KIKI, OBRĘB KIKI, OD WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 232 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 251/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI.

Pytanie 7:

Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej mówi: „W przypadku nienormatywnych zbliżeń do drzew przewód wodociągowy wykonać przewiertem w rurze osłonowej”. Z wizji lokalnej i udostępnionej dokumentacji nie jest możliwe oszacowanie ilości zakresu przewiertu. Dopiero po wytyczeniu wodociągu w terenie będzie można określić, które drzewa kolidują z przewodem. W ramach równego traktowania wszystkich wykonawców proszę o podanie długości przewiertu jako podstawy do wyceny oferty.

Odpowiedź:

Długość przewiertu do wykonania w ramach nienormatywnych zbliżeń do drzew należy przyjąć ok. 320 metrów. Dopuszcza się wykonanie przewiertu z rury DN 90 PE 100 RC, PN 16, SDR 11 bez stosowania rur osłonowych.

Pytanie 8:

Czy Zamawiająca dopuszcza możliwość wycinki drzew kolidujących z wodociągiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew kolidujących z wodociągiem.

Pytanie 9:

„Przekroczenia (...) przewodów wodociągowych pod drogami należy umieszczać w rurach osłonowych stalowych z powłoką antykorozyjną z zastosowaniem płóz centrujących oraz manszet uszczelniających z elastomeru lub rurach osłonowych z PE”. Z uwagi na dość kosztowne rozwiązanie tego typu prosimy o podanie ilości rury osłonowej w metrach.

Odpowiedź:

Ilość rury osłonowej w ramach przejścia przewodu wodociągowego pod drogami wewnętrznymi nieutwardzonymi należy przyjąć 26 metrów.

Droga gminna nr 103407E Ludowinka – Jesionna.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie rowów, jeśli tak proszę o podanie ilości?

Odpowiedź:

Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Pytanie 11:

Proszę o podanie lokalizacji przepustu do remontu. Z dokumentacji oraz z wizji lokalnej nie można określić lokalizacji ani zakresu robót.

Odpowiedź:

Lokalizacja przepustu km 2+478 (na wysokości działki nr ewid. 29).

Droga wewnętrzna w miejscowości Dobruchów

Pytanie 12:

Wydana decyzja środowiskowa zawiera warunek postawiony przez RDOŚ mówiący o tym, że: "*1. Przedsięwzięcie realizować bez wycinki drzew i krzewów*". W świetle powyższego na jakiej podstawie Wykonawca ma wykonać elementy robót związane z karczowaniem krzaków i podsycia oraz te związane z kolidującymi krzakami jak rowy czy pobocza?

Odpowiedź:

Dla zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W M. DOBRUCHÓW" na działce nr 245/2 nie została wydana decyzja środowiskowa - innych dróg wewnętrznych w m. Dobruchów w ramach niniejszego zamówienia nie przewiduje się realizować.

Droga wewnętrzna w miejscowości Józefów, Teodorów i Magdalenów

Pytanie 13:

Z dokumentacji oraz z przeprowadzonej wizji lokalnej nie da się wywnioskować, które drzewa przeznaczone są do wycinki. Proszę o udostępnienie planu wyrębu lub wskazanie drzew do wycinki.

Odpowiedź:

Drzewa do wycinki są zaznaczone na planie sytuacyjnym inwestycji - arkusz 4, km ok. 1+700 - 1+750 str. P. W załączeniu Zamawiający przesyła inwentaryzację drzew do wycinki.

Pytanie 14:

Kto jest właścicielem drewna z wycinki i co należy z nim zrobić?

Odpowiedź:

Właścicielem drewna z wycinki jest Wykonawca i zobowiązany jest on do usunięcia drewna z terenu budowy i właściwej utylizacji.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dysponuje destruktem na poboczu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje destruktem do wykonania poboczy.

Pytanie 16:

Czy pobocza można wykonać z kruszywa łamanego zamiast z destruktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie poboczy z kruszywa łamanego i jednocześnie wskazuje, że do wykonania nawierzchni objętych zakresem zamówienia można używać tylko i wyłącznie destruktu asfaltowego w znaczeniu określonym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2468).

Pytanie 17:

Jakie znaki drogowe należy zamontować? Z udostępnionej dokumentacji to nie wynika. Proszę o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Na wszystkich zadaniach objętych zamówieniem, oprócz zadania „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI (DZIAŁKA NR 261, POŁOŻONA W M. KIKI, OBRĘB KIKI, OD WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 232 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 251/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI" należy zastosować znaki rozmiaru średniego, folia odblaskowa typu 2 - ilości zgodnie z przedmiarami robót. Dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI (DZIAŁKA NR 261, POŁOŻONA W M. KIKI, OBRĘB KIKI, OD WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 232 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI NR 251/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKI, OBRĘB KIKI" oznakowanie zgodnie z załączonym projektem DOR.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wodzierady
/-/ Renata Szafrąńska