



SZP-EZP/56/2024

Złotów, dnia 11.03.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu zapytań, dotyczących prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, oznaczonego symbolem 2/ZO/2024, którego przedmiotem jest: „**Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli**”.

I. Odpowiedzi na pytania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY – załącznik nr 1a do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w pozycji „nazwa handlowa” wpisał nazwę produktu, która jest umieszczana na fakturach Wykonawcy? Dla gazów medycznych ciekłych i sprężonych nie ma odgórnie wprowadzonej nazwy handlowej. Każdy Wykonawca stosuje indywidualne nazwy handlowe.

Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na tlen medyczny w butlach o poj. 2 l = 0,43 m3 ciśnienie 200 bar ?

Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o zmianę z treści :

Ponadto Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami butli w przypadku zagubienia butli w ilości większej niż 2 szt.

na treść:

Ponadto Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami butli w przypadku zagubienia każdej butli będącej własnością Wykonawcy.

Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego w powyższym zakresie.

FORMULARZ OFRTOWY – załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o usunięcie pkt 4 z treści: Na oferowany przedmiot zamówienia udzielona zostaje gwarancja na okres 12 miesięcy.

Wyjaśnienie: Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu butle do przechowywania gazów, w związku z tym nie obowiązuje gwarancja, jak przy sprzedaży urządzeń.

Odpowiedź 4: Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 4 Formularza ofertowego:

„Wykonawca gwarantuje odpowiednio wysoką jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie podanym w ofercie z zachowaniem terminów przydatności (minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy)”.

WZÓR UMOWY – załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o zmianę §2 pkt 3 z treści :

Wydłużenie okresu obowiązywania umowy na zasadach wskazanych w ust. 2 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia odrębnego aneksu podpisanego przez Strony.

na treść:

Wydłużenie okresu obowiązywania umowy na zasadach wskazanych w ust. 2 następuje na podstawie obustronnej akceptacji zaproponowanych zmian.

Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o zmianę §6 pkt 2 z treści :

Powyższe zmiany nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia odrębnego aneksu podpisanego przez Strony.

na treść:

Powyższa zmiana punktu b) stanowi zmiany umowy i wymaga sporządzenia odrębnego aneksu podpisanego przez Strony.

Odpowiedź 6: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o zmianę §7 pkt 4 z treści :

O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, chyba że reklamacja nie zostanie uznana przez Wykonawcę (tj. towar nie był wadliwy lub wady powstały wskutek działania Zamawiającego) w takiej sytuacji koszty ponosi .

na treść:

O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, chyba że reklamacja nie zostanie uznana przez Wykonawcę (tj. towar nie był wadliwy lub wady powstały wskutek działania Zamawiającego) w takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.

Odpowiedź 7: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Umowy w powyższym zakresie.

II. Zamawiający informuje jednocześnie o **dokonaniu modyfikacji** zapisów wzoru umowy w §7 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

“W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze (w szczególności produktów niepełnowartościowych, dostarczonych w niewłaściwych lub **zniszczonych butlach – m.in. zardzewiałych, niewłaściwie oznakowanych**), Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu, który winien wymienić wadliwy towar na wolny od wad, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, wiadomością e-mail na adres e-mail Wykonawcy: [...].”

W załączeniu:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do ZO – wzór umowy,
2. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do ZO – formularz ofertowy,
3. Zmodyfikowany załącznik nr 1a do ZO – formularz asortymentowo-cenowy.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/898835>)
2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl