



KPIM/355/2023
DZP.38.1.2023.MM

Toruń, 01.07.2024 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (24)

1265. Proszę o informację czy zbiornik retencyjny na wody opadowe ZB4 wraz z instalacją i doprowadzeniu jej do budynku B4 jest już wykonany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiornik ZB4 został wykonany pod względem budowlanym. Dostawa wyposażenia i jego uruchomienie leży po stronie Wykonawcy.

1269. **Most, typM - wersja podstawowa/wersja rozbudowana**

Pytanie nr 1 dot. pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu w kolorze RAL 9003 (biały). Proponowany kolor jest uniwersalny i nie zaburza optycznie wyglądu oddziału. Kolor nie pełni również żadnej funkcjonalności terapeutycznej, a zależy tylko od wybranego przez producenta rodzaju lakieru. Brak pozytywnej odpowiedzi eliminuje możliwość złożenia przez naszą firmę ważnej oferty na uznane na rynku rozwiązanie światowego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

1270. **Pytanie nr 2 dot. pkt. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostu z gniazdami elektrycznymi i gazowymi pod kątem 23° w stosunku do płaszczyzny podłogi. Kąt ten jest zaprojektowany tak aby gniazda były skierowane w stronę personelu który obsługuje urządzenia na sali chorych. Wydatnie ułatwia to podpięcie urządzeń, których kable można skierować poza obrys kolumny. Opisane obecnie rozwiązanie ogranicza konkurencyjność, a w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie funkcjonalności dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

1288. Czy w zakres wyceny wchodzi system gaszenia lądowiska, czy został on już wykonany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie systemu gaszenia lądowiska jest przedmiotem zamówienia.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński