

Chrzanów, dnia 15 stycznia 2024 r.

ZP.271.47.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa budynku OSP w Płazie.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawców w dniu 15.01.2024 r.

Pytanie nr 1:

Proszę o przesłanie specyfikacji stolarki otworowej (w projekcie brak kierunków otwierania okien, koloru okien itp)

Odpowiedź nr 1:

Specyfikacja stolarki stanowi Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 2:

Oprawy na hali garażowej nieco słabsze (14.000lm / 16.000lm) będą w porządku? (pozycje wybrane do wyceny: Barat LED 37W 5350lm 840 IP66 IK10, Barat LED 83W 14000lm 840 IP66 IK10, Levanto 28W 4300lm 840 MPRZ 595x595 P/T, Crux P 20W 2050lm 840 IP44 OP P/T).

Odpowiedź nr 2:

Należy przyjąć oprawy zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie nr 3:

Oprawy na hali garażowej mające niemal te same parametry, ale będące oprawami typu HighBay (15046lm / 16.000lm) będą w porządku? (pozycje wybrane do wyceny: Barat LED 37W 5350lm 840 IP66 IK10, Disc LED1x14000 E927 T840, Levanto 28W 4300lm 840 MPRZ 595x595 P/T, Crux P 20W 2050lm 840 IP44 OP P/T)

Odpowiedź nr 3:

Należy przyjąć oprawy zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie nr 4:

W projekcie znajduje się informacja o dostawie i montażu platformy dla niepełnosprawnych - w przedmiarze brak takiej pozycji. Czy dostawa i montaż platformy jest w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów do sporządzenia oferty. 1. W projekcie znajduje się informacja o dostawie i montażu platformy dla niepełnosprawnych – w przedmiarze brak takiej pozycji. Czy dostawa i montaż platformy jest w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów do sporządzenia oferty.

Odpowiedź nr 4:

Koszt platformy należy uwzględnić w ofercie. Jest to automatyczna platforma schodowa na torze krzywoliniowym na klatce schodowej dla transportu osób niepełnosprawnych między parterem a pierwszym piętrem przeznaczona dla jednej osoby o wymiarach platformy 100x80 cm.

Do powyższych wyjaśnień treści SWZ dołącza się następujące załączniki:

- 1) Zestawienie stolarki – Załącznik nr 1
- 2) Rzut parteru – Załącznik nr 2
- 3) Rzut poddasza – Załącznik nr 3

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło