



obwód	nr	Pl [kW]	Ps [kW]	Nazwa odpięwu
		14,0	14,0	Zasilanie ze złącza pomiarowego
	-			Ochronnik przepięciowy
	-			Sygnalizacja napięcia
	-			Zabez. różnicowoprądowe
1	10			gniazdo 3-fazowe
2	3			gniazda 1-fazowe
3	1			Oświetlenie

		<p><b>Jerzy Adamuk</b>  <b>ul. Hołowska 68c</b>  <b>17-100 Białsk Podlaski</b></p>	
PROJEKTANT:		PODPISY:	
mgr. inż. Jerzy Adamuk upr. bud. do proj. b.ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr. ewid. PDJ/0075/PDDE/10			
NAZWA ZADANIA:			
Adres:			
Projekt techniczny instalacji elektrycznej w widcie narządziowej			
Nazwa rysunku:			
Rudka działka nr geod. 1319/1			
Nazwa rysunku:			
Rozdzielnica główna nN			
ETAP:		BRANŻA:	
PROJ. TECHNICZNY		ELEKTRYCZNA	
Data:		nr rysunku: nr stron:	
24-10-2023		3      5	