

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI  
ul. Stanisława Moniuszki 6  
06-200 Maków Mazowiecki  
WIP.271.10.2022.MB(3)

**Do wszystkich Wykonawców  
nr post.: 10/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/22 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1.** Według informacji zawartej w SWZ należy wykonać wymianę okien i drzwi. W przedmiarach została uwzględniona część okien i drzwi do wymiany. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany z informacją jaki ma być rodzaj szklenia. Wykaz stolarki jest również niezbędny do uzyskania wyceny od producentów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dysponuje wykazem stolarki okiennej i drzwiowej. Do wyceny należy przyjąć informacje zawarte w dokumentacji projektowej, pomocniczej przedmiarowej oraz zaleca się dokonanie wizji w obiekcie.**

**Pytanie nr 2.** Według informacji zawartej w SWZ należy wykonać docieplenie ścian piwnic, w przedmiarach przyjęto głębokość do odkopania i izolacji 1,5 m. Proszę o potwierdzenie, że izolację ścian piwnic i fundamentowych należy wykonać do głębokości 1,5.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 3.** Prosimy o uzupełnienie na rysunkach dokumentacji projektowej wymiarów.

**Odpowiedź: Rysunki dokumentacji projektowej zawierają dane niezbędne do wyceny przedmiotu zamówienia, jako materiał pomocniczy i uszczegółwiający został udostępniony przedmiar robót.**

Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Aneta Wanda Dąbrowska