

Zamówienie do 130 000 złotych netto

„Opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Kolejowej w Barczewie”.

Barczewo, 11.08.2023 r.



BI.271.155.2023.TM

Wszyscy Wykonawcy

## WYJAŚNIENIA NR 1

Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Kolejowej w Barczewie**”.

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający jest w stanie wskazać miejsce włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej? Czy Zamawiający analizował inwestycję pod kątem konieczności wykonania przepompowni, która ze względu na występujące uwarunkowania wysokościowe może być niezbędna?

### Odpowiedź 1:

Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej włączyć w miejscu wskazanym na załączonej mapce kolorem żółtym. Zamawiający przewiduje wykonanie przepompowni, którą należy wziąć pod uwagę.

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach projektowanej kanalizacji deszczowej zostały przeanalizowane oraz ujęte w obliczeniach również sięgacze ulicy Kolejowej oraz tereny w bezpośredniej bliskości? Czy może kanalizacja deszczowa ma zostać zaprojektowana oraz zakładać odprowadzenie wody opadowej tylko w oparciu o ciąg główny ulicy Kolejowej?

### Odpowiedź 2:

Tak, należy ująć w obliczeniach sięgacze ulicy Kolejowej oraz tereny w bezpośredniej bliskości.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu składania ofert.**

**Powyższe informacje są dla oferentów wiążące.**

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

*Iwona Nobert-Ćwiek*  
KIEROWNIK  
Wydziału Budownictwa i Inwestycji