

Domaniów, dnia 25.06.2024r.

Zamawiający:
GMINA DOMANIÓW
DOMANIÓW 56, 55-216 DOMANIÓW

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - DROGA NR 1592D POLWICA - WIERZBNO, NA TERENIE GMINY DOMANIÓW.”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na pytania doręczone Zamawiającemu w ww. terminie, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dnia 24.06.2024

Pytanie nr 1

PW przewiduje na warstwę profilującą beton asfaltowy AC 16 W gr. 3 cm . Beton asfaltowy AC 16 W zgodnie z technologią można ułożyć na gr. min. 4 cm.

Na grubość 3 cm powinno się układać beton asfaltowy AC 11 W .

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ułożenie na warstwę profilującą beton asfaltowy AC 11 W gr. 3 cm ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający wyraża zgodę