

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński



ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
www.lidzbarkw.pl
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 07.02.2024 r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: RI.271.2.7.2024

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo – rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, znak sprawy: RI.271.2.2024.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się w dniu 26.01.2024 roku do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

„1. Prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisu PFU dotyczących zakresu mocy instalacji PV. Podany zakres mocy od 40 do 60 kWp instalacji fotowoltaicznej jest zbyt orientacyjny i powoduje dużą różnicę w wycenie.”

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający będzie wymagał wykonania instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy od 40 do 50 kWp. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY stanowiący załącznik nr 11 do SWZ został uszczegółowiony o zapisy dotyczące zakresu mocy instalacji fotowoltaicznej.

Zamawiający informuję, iż w dniu 07.02.2024 roku załączył do zapytań i wyjaśnień nr 3 - OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (z dnia 07.02.2024r.) który przedstawia już w swoim opisie zakres wyżej wymienionych zmian.

Pytanie nr 2:

„2. Prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisu PFU dotyczących zakresu mocy magazynu energii. Podana pojemność od 12,5 do 25 kWh magazynu energii jest zbyt orientacyjna i powoduje dużą różnicę w wycenie.”

Jednocześnie, mając na uwadze zakres inwestycji i przedmiotu wyceny oraz formułę projektu jako zaprojektuj i wybuduj w celu rzetelnej wyceny prosimy o zmianę terminu składania ofert na 08.02.2024r.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający informuje, iż załączony do postępowania Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 11 do SWZ, jako dokument określa ogólne wytyczne funkcjonalne związane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w tym także odnośnie pojemności magazynu energii, zobowiązany jest przedstawić Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia, na etapie wykonywania pełno branżowej dokumentacji projektowej. Jednakże, Zamawiający zwraca uwagę iż dobór odpowiedniej pojemności magazynu energii, będzie uzależniony od analizy profilu zużycia energii w wybudowanej w ramach inwestycji infrastruktury.

Jednocześnie zamawiający nadmienia, iż zamierzenie inwestycyjne jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2024 roku dokonał zmiany treści SWZ poprzez m.in. zmianę terminu składania ofert tj. na dzień 09.02.2024 roku do godz.: 10:00, oraz po raz kolejny Zamawiający w dniu 06.02.2024 roku dokonał zmiany treści SWZ poprzez m.in. zmianę terminu składania ofert tj. na dzień 12.02.2024 roku do godz.: 10:00.

Wyżej wymienione zmiany SWZ zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod transakcją: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/876432>.

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a