



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

**NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425**  
**BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336**

---

Nowy Tomyśl 29 czerwca 2023 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego „Odwiert studni zastępczej nr 4/1 o głębokości 72,0 m wraz z obudową studzienną i armaturą studzienną oraz likwidacja studni nr 4 o głębokości 73,5 m na terenie stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyslu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie złożone do treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami:

Pytanie

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga zastosowania rur posiadających atest PZH proszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane rury stalowe pozostawione w otworze o średnicy 406 mm przy czym rury stalowe wiertnicze nie posiadają atestu PZH, a będą miały kontakt z wodą pitną.

Odpowiedź

Dla rur stalowych wiertniczych o średnicy 406 mm nie jest wymagany atest PZH.

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Marek Wichtowski