



BIURO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH  
Ul. Kuźnicza 35  
50 – 138 Wrocław  
Tel. +48 713752950 / +48 713752472  
[bzp@uwr.edu.pl](mailto:bzp@uwr.edu.pl) / [www.uwr.edu.pl](http://www.uwr.edu.pl)

Wrocław, dnia 03.10.2024r.

nr postępowania: BZP.2710.55.2024.ECS

**Wykonawcy**

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 3**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: **„Sukcesywne dostawy do Instytutu Astronomicznego Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oleju opałowego spełniającego normę PN-C-96024:2020-12”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający może podać jakimi zbiornikami dysponują poszczególne jednostki oraz określić ilości odbioru na poszczególne jednostki?

**Odpowiedz 1.**

W IA UW r ul. Kopernika 11 zainstalowane są zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, umiejscowione w dwóch pomieszczeniach wyposażonych w wanny bezpieczeństwa. Zbiorniki połączone są wspólną instalacją napełniania.

Natomiast w filii IA UW r w Białkowie znajduje się pojedynczy zbiornik, zgodnie z normą wyposażony w podwójne ściany.

Zazwyczaj minimalne jednorazowe zamówienie dla IA UW r we Wrocławiu wynosi 3m<sup>3</sup> paliwa, zaś dla filii IA w Białkowie jest to 800-900 litrów."

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. Należy przyjąć treść wyjaśnień zwierające późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Ewelina Czurko - Sebzda