

Lidzbark Warmiński, dnia 20.01.2023 r.

Znak sprawy: RI.271.2.6.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”**, znak sprawy: RI.271.2.2023.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 16.01.2023 roku zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„(...)Dzień dobry, Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania prosimy o wyjaśnienie treści SWZ i naniesienie ewentualnych zmian.

1. „W dokumentacji brak specyfikacji technicznej dotyczących opraw. Prosimy o wskazanie specyfikacji technicznej na oprawę LED, w tym: • Kolor obudowy oprawy, • Wymagane certyfikaty np. ENEC wraz z załącznikami, • Szczelność i klasyfikację wytrzymałości mechanicznej – IP oraz IK, • Temperaturę barwową diod, • Sposób wykonania korpusu - odlew wysoko ciśnieniowy. • Panel LED przykryty szybą hartowaną. • Długość Gwarancji.”

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający informuje, że Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została uzupełniona o parametry techniczno-użytkowe. Zamawiający uchyła istniejącą Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ i załącza

obowiązującą Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych będącą załącznikiem nr 12 do SWZ.

Pytanie nr 2:

2. „Czy zamawiający wymaga implementacji w zasilaczu oprawy harmonogramów świecenia, które pozwolą na redukcję mocy opraw w godzinach późno nocnych. Prosimy o wskazanie profili redukcji mocy.”

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający informuje, że Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została uzupełniona o parametr wskazujący na konieczność posiadania przez oprawy układu zasilającego z możliwością dopasowania poboru mocy oraz strumienia świetlnego. Parametry dla danych ustawień należy ustalić w porozumieniu z Zamawiającym.

Zamawiający uchyla istniejącą Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ i załącza obowiązującą Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych będącą załącznikiem nr 12 do SWZ.

Pytanie nr 3:

3. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia wraz z ofertą dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci: a) Certyfikatu ENEC wraz z załącznikami oferowanych opraw b) Deklaracji RoHS, c) Raportu z badania LM80, d) Projekt fotometryczny.”

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający informuje, iż rozdział XIII SWZ opisuje wymagania dotyczące dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”:

- 1) Uchyła się istniejącą Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ;
- 2) **Dodaje się OBOWIĄZUJĄCĄ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych**, będącą załącznikiem nr 12 do SWZ, uwzględniającą dokonane zmiany.

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy traktować je jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a

Załączniki:

- 1) Obowiązująca Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ