



URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;
e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, dnia 08.09.2023 r.

Z.271.08.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Jednym z wymogów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków określonych przez Zamawiającego, jest: „Wyklucza się stosowanie w urządzeniu wszelkiego rodzaju elektrozaworów, sterowników, programatorów, sterowania elektronicznego, itp.”.

Sterowanie w pełni automatyczne daje wysoki komfort użytkownikowi i „wyższy” poziom eksploatacji dmuchawy, umożliwia oszczędność zużycia energii ponieważ dmuchawa nie pracuje 24h/dobę.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie z automatycznymi elektrozaworami i sterownikiem z wyświetlaczem z automatycznym rozruchem i załączeniem po ponownym włączeniu zasilania do sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał zastosowania parametrów, cech przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z projektem budowlanym załączonym do SWZ.

Przedmiotowe wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

na oryginale podpisał:

Z-ca Wójta Gminy Chrostkowo
Rafał Wiśniewski

Sporządził:
Łukasz Lazarowski
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
e-mail: l.lazarowski@chrostkowo.pl
tel. (54) 306 75 36