



Nr obwodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nazwa obwodu	Zasilanie z R-PWP	Ogranicznik przepięć II	Kontrola napięcia	Zasilanie rozdzielni R1	Zasilanie rozdzielni R2	Zasilanie RPV	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie zewnętrzne	Zewnętrzny czujnik zmierzchu	Sterowanie oświetleniem, zegar astronomiczny z NFC	Oświetlenie terenu	Zasilanie 230V do napędu bramy wjazdowej	Zasilanie 230V do napędu bramy wjazdowej	Oświetlenie poddasze	Oświetlenie poddasze	Gniazda 230V poddasze	Zasilanie 230V pompa ciepła J.W.	Zasilanie 400V pompa ciepła J.Z	Zasilanie 400V VRF J.Z.

Układ sieci: TN-C-S
Ochrona od porażeń: Samoczynne szybkie wyłączenie

- Uwagi:
- Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami.
 - W rozdzielnicach należy pozostawić zapas wolnego miejsca min. 30%.
 - Montaż rozdzielnic na wysokości ok. 1.2 m od poziomu podłogi.
 - Wszystkie aparaty właściwie opisać.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS" SIEDZIBA: ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław tel. 695-248-250	
Branża:		ELEKTRYCZNA	
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność		Podpis
Projektant:	mgr inż. Wacław Kornafel PDK/0048/PWOE/19		
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Łuków UAN/III/7342/95/98		
Nazwa zadania:			
BUDOWA i WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUNČO - MIESZKALNEGO w MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA			
Kategoria Obiektu Budowlanego: XI			
Adres inwestycji:		Inwestor:	
ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47		GMINA PRZEWORSK ul. Bernardyńska 1A 37-200 Przeworsk	
Tytuł Rysunku:			
SCHEMAT ROZDZIELNI RG			
Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PT	12-2022	-	08
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BIURA			