

Żukowo, 23.01.2023r.

**Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

UZGODNIENIE nr 13/2023

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uzgadnia projekt przebudowy sieci wodociągowej na działkach nr 353/11 i 330/3 w miejscowości Chwaszczyno w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych pod warunkiem realizacji następujących uwag:

1. Należy złożyć w Referacie Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Kartuzach wnioszek o objęcie naradą koordynacyjną usytuowanie projektowanej sieci wodociągowej.
2. Wykonawca pisemnie powiadomi Właściciela sieci wodociągowej o rozpoczęciu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Termin i sposób włączenia do czynnej sieci wodociągowej należy uzgodnić na roboczo w siedzibie Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
4. Prace na sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
5. Materiały zastosowane przez Wykonawcę do budowy sieci wodociągowej powinny otrzymać akceptację Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
6. Przed włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej należy przygotować próbę ciśnieniową.
7. Do odbioru sieci wodociągowych należy dostarczyć badania wody oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.
8. W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej prace ziemne zaleca się wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
9. Uczynnienie sieci wodociągowych będzie możliwe po wybudowaniu sieci oraz dokonaniu odbioru końcowego. Odbiór końcowy może nastąpić po wykonaniu robót drogowych, całkowitym uporządkowaniu terenu oraz dostarczeniu pomiaru powykonawczego.
10. Całość robót podlega odbiorowi służbom Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w otwartym wykopie.
11. Wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia uszkodzeń sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci pokrywa Wykonawca.
12. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany załącznik graficzny.
13. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

INSPEKTOR
ds. uzgodnień wodno-kanalizacyjnych
Anna Trawicka
Anna Trawicka