



**POLSKI
ŁĄD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.2.2.2024.MW

Krasocin, 2024-03-29

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

(odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 27.03.2024r.)

dotyczy: Montaż instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o wskazanie które z obiektów jest pod nadzorem konserwatora zabytków lub podlegają nadzorowi konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż żaden ze wskazanych budynków i obiektów budowlanych nie jest objęty nadzorem konserwatorskich.

Pytanie:

W PFU wymagają Państwo aby dokumentacja techniczna/projektowa składała się m.in. z :

- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt wykonawczy,
- projekt techniczny.

Jednak chcemy zauważyć że instalacje do 50kWp nie wymagają pozwolenia na budowę co jednocześnie powoduje że nie jest potrzebne wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego. Czy w związku z tym utrzymują Państwo wymóg wykonania projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opracowanie wyłącznie projektu technicznego o ile jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem.

Pytanie:

Czy wymagana jest do wykonania projektu technicznego osoba posiadająca uprawnienia w zakresie projektowym instalacji elektrycznych, czy też może wykonać osoba posiadająca uprawnienia UDT OZE oraz SEP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby projekt techniczny był wykonany przez:

- a. projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- b. projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński