

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 17.01.2022 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.001.2022.RBK**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 5 382 000 euro), pn.: **Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa)", nr sprawy DZP.381.001.2022.RBK**

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o specyfikację lamp basenowych.

Odpowiedź:

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- 1) W przedmiarze robót (załącznik nr 2D do SWZ) w poz. 2.4 (KNNR 5 N005050603 00000) wprowadza się zmiany:
Podstawa: KNNR 5 N005050603 00000 analogia;
opis pozycji: „Dostawa, osadzenie niszy i montaż lamp basenowych ściennych LED, 35 W, światło białe.
Zestaw lamp zgodnie ze specyfikacją.”
Ilość: 7 kpl.

2) Dodaje się specyfikację zestawów lamp basenowych w brzmieniu:

Lampa o niszy płaskiej w wersji okrągłej, wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, średnica 270 mm (tolerancja wymiaru 10%), o klasie szczelności IP68. Nisza przeznaczona do żarówek LED. Głębokość niszy lampy wynosi maksymalnie 70mm ze względu na ograniczone możliwości wykonania otworów w ścianach niecki. W zestawie lampy należy uwzględnić żarówkę LED, kolor światła biały, moc: 35 W, napięcie: 12 V. Ze względu na zastosowanie napięcia bezpiecznego należy przewidzieć dostawę i montaż odpowiedniego zasilacza / transformatora.

W załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiar robót (załącznik 2D do SWZ) w aktualnym brzmieniu.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Zatwierdzam:

Z-ca Kanclerza
ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego
mgr Agnieszka Maj