



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, 15.02.2024r.

## **PYTANIE Z DNIA 09.02.2024r. / ZMIANA NR 1**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „**Migracja systemu sterowania i wizualizacji SCADA do najnowszej wersji Siemens PCS7**”.

**Znak sprawy: KML - 25/2023 (ID 861088)**

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 09.02.2024r. wpłynęło następujące pytanie do treści SIWZ cyt. (*Zamawiający celem ułatwienia późniejszego odnoszenia się do zadanych pytań i udzielanych odpowiedzi kontynuuje numerację rozpoczętą w pierwszym piśmie wyjaśniającym z dnia 19.01.2024r., kontynuowaną w drugim piśmie wyjaśniającym z dnia 19.01.2024r. oraz kolejnych pismach wyjaśniających z dnia 23.01.2024r., z dnia 02.02.2024r. oraz z dnia 08.02.2024r.*):

### **Pytanie nr 15**

SIWZ określa migrację systemu PCS7 do najnowszej wersji. Na dzień złożenia oferty tj. 20.02.2024r. najnowszą wersją jest PCS7 V9.1SP2. W połowie roku 2024r. Siemens planuje wydać nowszą wersję, tj. PCS7 V10.0.

Czy w ofercie ma zostać uwzględniony koszt podniesienia licencji do wersji PCS7 V10.0?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający po zapoznaniu się z informacją o planowanym wydaniu PCS7 v10.0 wymaga od Wykonawcy aktualizację do najnowszej wersji systemu PCS7 przez cały okres trwania gwarancji/rękojmi. Na dzień zakończenia gwarancji/rękojmi Zamawiający oczekuje, że zainstalowaną wersją będzie wersja obowiązująca na 30 dni przed tym terminem lub nowsza. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania subskrypcji SUS przez cały okres trwania gwarancji (36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia).**

**W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia OPZ stanowiącym Załącznik nr 1/1 do SIWZ w następującym zakresie:**

**pkt 2) ostatni akapit:**

**było:**

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany również będzie do monitorowania pojawiających się na stronach producentów, poprawek, patchy, łatek dla oprogramowania SCADA, systemu operacyjnego, systemu bazodanowego, programu antywirusowego, a także innego oprogramowania wykorzystywanego przez system PCS7 oraz do instalowania ich po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, jak również na polecenie Zamawiającego. Instalacja poprawek bezpieczeństwa winna nastąpić nie później niż 5 roboczych dni od przesłania polecenia przez Zamawiającego.”

**jest:**

„**W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany również będzie do monitorowania pojawiających się na stronach producentów, poprawek, patchy, łatek dla oprogramowania SCADA, systemu operacyjnego, systemu bazodanowego, programu antywirusowego, a także innego oprogramowania wykorzystywanego przez system PCS7. Zamawiający wymaga także od Wykonawcy aktualizacji do najnowszej wersji systemu PCS7 przez cały okres trwania gwarancji/rękojmi. Na dzień zakończenia gwarancji/rękojmi Zamawiający oczekuje, że zainstalowaną wersją będzie wersja obowiązująca na 30 dni przed tym terminem lub nowsza. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania subskrypcji SUS przez cały okres trwania gwarancji (36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia). Instalowania poprawek, patchy, łatek, aktualizacji po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, jak również na polecenie Zamawiającego. Instalacja poprawek bezpieczeństwa winna nastąpić nie później niż 5 roboczych dni od przesłania polecenia przez Zamawiającego.**”

*Handwritten signature*

W odniesieniu do powyższego Zamawiający informuje, iż na podstawie § 20 ust. 5 w/w Regulaminu zmianie ulega treść Ogłoszenia oraz SIWZ w poniższym zakresie:

## 1. Ogłoszenie:

### Było:

- a) pkt 19. Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2024r. o godz. 12:00
- b) pkt 20. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformazakupowa.pl w dniu 20.02.2024r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Kielce, ul. Krakowska 64.

### Jest:

- a) pkt 19. Termin składania ofert upływa w dniu **27.02.2024r. o godz. 12:00**
- b) pkt 20. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformazakupowa.pl w dniu **27.02.2024r. o godz. 12:05** w siedzibie Zamawiającego – Kielce, ul. Krakowska 64.

## 2. SIWZ:

### Było:

- a) Rozdz. VIII. Termin związania ofertą pkt 1:
  1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej jak do dnia 19.05.2024r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. 20.02.2024r.
- b) Rozdz. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i pkt 3:
  2. Termin składania ofert upływa dniu 20.02.2024r. o godzinie 12:00.
  3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 20.02.2024r. o godz. 12:05.

### Jest:

- a) Rozdz. VIII. Termin związania ofertą pkt 1:
  1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej jak do dnia 19.05.2024r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. **27.02.2024r.**
- b) pkt X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i pkt 3:
  2. **Termin składania ofert upływa dniu 27.02.2024r. o godzinie 12:00.**
  3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 27.02.2024r. o godz. 12:05.**

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
*mgr inż. Danuta Brymerska*

*NT* *mac* *J* *MW*