

Buk, dnia 29 kwietnia 2021 roku

ZP.271.07.2021

https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **rozbudowa i przebudowa budynku urzędu miejskiego poprzez dobudowę windy zewnętrznej**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odpowiada na poniższe pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie parametrów udźwigu platformowego tj.:

- rodzaj napędu (śrubowy, hydrauliczny, czy pasowy);
- rodzaj drzwi (automatyczne wychylne jednoskrzydłowe, czy automatyczne teleskopowe 2 - panelowe)

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że parametry zostały określone w SWZ w następujący sposób:

- Rodzaj napędu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)
- Drzwi przystankowe szt. 4 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor szary) 900 x 2000 mm

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Buk
Aleksandra Wawrzyniak
Sekretarz Miasta i Gminy Buk