



zawór pierwszeństwa
typ EV220B dn50

Ø50

Ø50

zawór antyskażeniowy
typ EA dn50

zawór odcinający dn50
zawór antyskażeniowy
typ EA dn50
istniejący zestaw wodomierzowy

Ø50

Ø25

HpØ25
hydrant istniejący

Ø25

HpØ25
hydrant istniejący

Ø50

HpØ25
hydrant istniejący

— rurociągi istniejące instalacji wody użytkowej
— rurociągi projektowane stalowe instalacji p-poż.

ZAWISZA

ARCHITEKCI

obiekt: Budynek Urzędu Gminy Ciężkowice, 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

adres: 121601_4 Ciężkowice Miasto, obręb 0001, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6

stadium: projekt techniczny

projektant/sprawdzający	specjalność	nr uprawnień	podpis	rysunek:				
mgr inż. Maria Kędzierska	uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	BUA-NB-8346/9/90		Rozwinięcie instalacji hydrantowej				
inż. Wacław Koziara	uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	BUA-NB-8346/9/90		branża:	data:	skala:	nr rysunku:	nr strony:
				sanitarna	02.2022	1:100/-	4	