

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na roboty elektryczne w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie z dnia 03.06.2022 r

Czy montaż rozdzielnic głównej RG dotyczy tego postępowania? Jeżeli nie, to czy w istniejącej rozdzielnicy RG przewidziane są zabezpieczenia obwodów objętych aktualnym postępowaniem. Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź

Montaż rozdzielnic głównej RG nie jest przedmiotem tego postępowania, jest już wykonana w pierwszym etapie prac, zabezpieczenia obwodów objętych przedmiotowym postępowaniem zostały w RG wykonane.