

Żukowo, dnia 19.08.2022 r.

**Gmina Żukowo**
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**WARUNKI TECHNICZNE Nr SKŻ/WP/387/2022/JL****Dla zadania: budowa ulicy Kolejowej w Baninie wraz z przebudowa wiaduktu.**

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożony wniosek dnia 14.07.2022r w sprawie wydania warunków technicznych, mając na uwadze załączony szkic do wniosku informuje, że uzgodnieniem nr 212/2021 z dnia 16.04.2021r. dokonano ustaleń w zakresie przebudowy sieci wodociągowej dla zadania „Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu – Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

1. Prace projektowe należy skoordynować z w/w projektem kolejowym uzgodnionym przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o.
2. Na trasie realizowanej budowy należy przeprojektować oraz przebudować istniejącą sieć wodociągową z rur PVC DN 90 na rury PE DN 110 na ciśnienie 1,0 Mpa,
3. Wykonawca wykona regulację wysokościową skrzynek zasuw. Regulacja winna być wykonana ze skrzynek żeliwnych.
4. W przypadku uszkodzenia tabliczek informacyjnych opisujących lokalizację zasuw i hydrantów należy dokonać ich wymiany.
5. W przypadku naruszenia powierzchniowych elementów zabezpieczenia urządzeń wodociagowych należy je odtworzyć do stanu pierwotnego.

Wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki Komunalnej Żukowo w przypadku wystąpienia uszkodzeń sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci pokrywa Wykonawca.

Wykonane prace należy zgłosić do odbioru przez przedstawiciela Spółki Komunalnej Żukowo.

Dodatkowo informujemy, że przewód wodociagowy DN 110 przebiegający w sąsiedztwie działki nr 93/1 oraz podwieszony na istniejącym wiadukcie nie stanowi własności Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty ich wydania.

SPECJALISTA
ds. warunków technicznych

Joanna Lis

