

Maków Mazowiecki, dnia 21 marca 2022 roku

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI  
ul. Stanisława Moniuszki 6  
06-200 Maków Mazowiecki  
WIP.271.4.2022.MB(4)

**Do wszystkich Wykonawców  
nr post.: 4/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/22 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: **„Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1** Na ul. Ciechanowskiej opis techniczny i przedmiar robót zawierają warstwę wiążącą na poszerzeniu o grubości 8 cm natomiast przekrój normalny do projektu zawiera tą samą warstwę o grubości 5 cm W związku z wyżej wymienioną rozbieżnością prosimy o podanie prawidłowej grubości.

**Odpowiedź: Warstwa wiążąca o grubości 8 cm.**

**Pytanie nr 2.** Czy przedmiary robót są obowiązujące? Na podstawie czego należy wykonać wyceny ( przedmiarów czy projektów)?

**Odpowiedź: Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, jednakże przedmiary należy stosować jako materiały pomocnicze.**

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysów ofertowych? Jeżeli tak to na jakim etapie (składania ofert czy podpisania umowy)?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 4.** W jakim terminie od podpisania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy? Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości? Czy Zamawiający przewiduje przekazanie jakiegokolwiek części terenu budowy w późniejszym terminie – jeśli tak, to którą część oraz jednoznaczne określenie w jakim terminie?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.**

**Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno bitumicznych?

**Odpowiedź: Tak pod warunkiem, że mieszanki będą spełniać wymagania techniczne zgodnie z WT-2 2014 i WT-2 2016 GDDKIA.**

**Pytanie nr 6.** Prosimy o podanie typu folii, które należy stosować przy montażu nowych tarcz znaków stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem do projektu stałej organizacji ruchu przyjęto rodzaj folii typ II.

**Pytanie nr 7.** Czy drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Tak.

Burmistrz Miasta

/-/ Tadeusz Ciak