

ZPIF.271.1.11.2024

### **Wyjaśnienia do SWZ**

**Dotyczy:** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna”, znak sprawy ZPIF.271.1.11.2024

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rur PE100RC zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych ?

#### **Odpowiedz:**

Nie dopuszcza się zamiany materiału na odcinku S1-S2 tj. na odcinku pod ul. Frysztacką, ponieważ na odcinku wykonywanego przewiertu spadek kanału musi zostać zmieniony, aby ominąć istniejący kabel SN gdyż przy wykonywaniu kanału rurami kamionkowymi nie ma możliwości zmiany spadku kanału na odcinku wykonywanego przecisku.

Na pozostałych odcinkach dopuszcza się wykonanie kanału rurami kamionkowymi przeciskowymi.