

Żukowo, dnia 10.06.2020r



ul. Gdańska 52

83 - 330 Żukowo

ZP.271.29.2020

WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: Remont ulicy Jarzębinowej w Leźnie oraz ulicy Pszennej w Baninie poprzez wymianę płyt drogowych na nawierzchnię z kostki betonowej w ramach poprawy połączenia komunikacyjnego i bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania

W obu zadaniach mowa jest o "obustronnie wyniesionych krawężnikach". Obecnie odwodnienie jest powierzchniowe i zastosowanie takiego przekroju uniemożliwi odwodnienie drogi. Proszę o informację, czy Inwestor dopuszcza obniżenie krawężników aby utrzymać istniejący sposób odwodnienia.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest zachowanie obustronnie wyniesionych krawężników, jednak jeżeli na etapie prac projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiającego rozwiązanie wymagające zniżenia krawężników na danym odcinku, to Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem zapewnienia właściwego zagospodarowania wód w granicach drogi gminnej.

Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną część SIWZ.