

Łęczycza, 14.04.2023r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Znak sprawy: PR/4/2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łęczyczy (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. PR/4/2023 dot. zapytania ofertowego pn.:

„Wymiana trzech węzłów dwufunkcyjnych przy ul. Wojska Polskiego 1A, 1B i 1C w Łęczyczy”

1. Zapytanie wykonawcy:

Z uwagi na zakończenie produkcji regulatora 5576 Rs 232+M-bus, proponujemy zastąpienie tego typoszeregu, regulatorem typ TROVIS 5573-11, który dla węzłów z załączonej dokumentacji w pełni pokrywa funkcjonalności w zakresie podłączonych sygnałów. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulatora typ TROVIS 5573-11?

Z uwagi na zakończenie produkcji modułu WM5590, w to miejsce proponujemy aktualny typoszereg WM3E+. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulatora typ WM3E+?

Czy zakres budowy węzłów obejmuje włączenie węzłów do istniejącego systemu telemetrycznego w PEC Łęczycza?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulatora TROVIS 5573-11 oraz modułu WM3E+. Zakres prac obejmuje włączenie węzłów objętych postępowaniem do istniejącej sieci telemetrycznej Zamawiającego.