LEGENDA

INSTALACJA ZASILAJĄCA BELKI CHŁODZACE 15/19 °C

- *PROJ. INSTALACJA W.L. PROWADZONA NAD SUFIREM PODWIESZANYCM - POWRÓT*
- *PROJ. INSTALACJA W.L. PROWADZONA NAD SUFIREM PODWIESZANYCM - ZASILANIE*
- *OZNACZENIE BELKI CHŁODZĄCEJ W WYKONANIU HIGIENICZNYM*
- *OZNACZENIE BELKI CHŁODZĄCEJ W WYKONANIU HOTELOWYM*
- V=120 m³/h — *ILOŚĆ NAWIEWANEGO POWIETRZA PREZ BELKĘ CHŁODZĄCĄ*
- *ZAWÓR REGULACYJNY*
- *ZAWÓR ODCINAJĄCY*
- *FILTR*
- *ZAWÓR TRÓJDROGOWY*

INSTALACJA ZASILAJĄCA KLIMAKONWEKTORY 9/14 °C

- *PROJ. INSTALACJA W.L. PROWADZONA NAD SUFIREM PODWIESZANYCM - POWRÓT*
- *PROJ. INSTALACJA W.L. PROWADZONA NAD SUFIREM PODWIESZANYCM - ZASILANIE*
- *OZNACZENIE KLIMAKONWEKTORA NAŚCIENNEGO* — *model urządzenia / numer urządzenia*
- *OZNACZENIE KLIMAKONWEKTORA KASTONOWEGO*

OZNACZENIE KLIMAKONWEKTORA

KLIMAKONWEKTOR	
FWT-C-04	*FC.P13.03*

INSTALACJA ZASILAJĄCA CHŁODNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH 7/12 °C

- *PROJ. INSTALACJA W.L. (glikol) - ZASILANIE*
- *PROJ. INSTALACJA W.L. (glikol) - POWRÓT*
- *CENTRALA WENTYLACYJNA*

OZNACZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

CENTRALA WENT.	A.N35/A.W35
Ciężar=650 kg;	

numer centrali / ciężar

OZNACZENIA:

OZNACZENIE PRZEWODU W.L.

WLp; DN32; oś 270 cm — *typ systemu / średnica / oś rury*

OZNACZENIE PIONÓW W.L.

WLp 2 DN40 — *typ systemu / numer pionu / średnica*

OZNACZENIE LICZNIKA CHŁODU

LICZNIK CHŁODU — *oznaczenie licznika chłodu*

UWAGI

1. INSTALACJE RUROWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE;
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
7. WSZYTKIE RURY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;
8. NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;
9. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;
10. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.;



Projektant	inż. Tomasz Sokołowski (w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 66/Gd/00
	mgr inż. Łukasz Tryc (w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr POM/0059/PWOS/15
	mgr inż. Jacek Naumiuk (w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr POM/0049/PWBS/16
Opracował	inż. Mateusz Świerczyński	
	mgr inż. Rafał Pettke	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Iga Mrowicka (w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr POM/0048/PWBS/16
	mgr inż. Dariusz Drewnowski (w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 4354/Gd/89
Rysował	MSW	*Zatwierdził* JNA

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Aakademiskim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża

Sanitarna

Tytuł rysunku

Rzut poziomu 9 - Inst. wody lodowej

Faza projektu	*Skala*	*Arkusz*	*Data*
Projekt Wykonawczy	1:100		07/2019

Nr. projektu / Autor / Strefa / Poziom / Typ / Branża / Numer / Rewizja

240-IP-A1- 9 -DR-S-55013

12.09.2019 16:49:28 C:\REVIT\240-IP-A1-ZZ-M3-S-00002_jarszakow.rvt