



SPZZOZ.ZP/54/2023


Przasnysz, dnia 30.11.2023 r

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi „**Czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu**”.

Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Przedmiot zamówienia:	<p>I. Przedmiotem zamówienia:</p> <p>Przedmiotem postępowania jest czyszczenie mechaniczne wraz z odciążeniem zanieczyszczeń systemu wentylacji, dezynfekcja, dostarczenie i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, wymiana i osadzenie filtrów oraz sprawdzenie wydajności wentylacji.</p> <p>Kod CPV - 71315410-6 Kontrola systemu wentylacji</p> <p>W zakres usługi wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Inspekcja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przed czyszczeniem,b) Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych,c) Przygotowanie kanałów w sposób umożliwiający wykonanie czyszczenia i dezynfekcję.d) Użyta technologia czyszczenia i dezynfekcji nie powinna uszkadzać przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.e) W celu usunięcia pyłu z kanałów należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.f) Czyszczenie: anemostatów, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.g) Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.h) Dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnych preparatem medycznym lub biobójczym.i) Sprawdzenie wydajności wentylacjij) Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

	<p>k) Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych.</p> <p>l) Utylizacja wymienionych filtrów</p> <p>ł) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru; - prawidłowy wynik badań mikrobiologicznych (dla każdej centrali) przeprowadzonych po wykonaniu usługi czyszczenia, Badania mikrobiologiczne powinny być przeprowadzone na każdym z systemów metodą zderzeniową; - wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru; - dostarczenie wykazu zamontowanych filtrów. <p>II. Wykaz instalacji wentylacji i klimatyzacji do czyszczenia i dezynfekcji zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.</p> <p>III. Wykaz zamontowanych filtrów stanowi załącznik nr 3 do zapytania. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykaz ten może ulec zmianie.</p> <p>IV. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.</p> <p>V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadanie wiedzy i doświadczenia - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. <p>VI. Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.</p>
Kryterium oceny:	<p>Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:</p> <p style="text-align: center;">Cena – 100 %</p> <p>Oferty w kryterium „Cena oferty” (C) będą oceniane według</p>

	<p>następującego wzoru:</p> $C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto} \times 100}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 100 \%$ <p>Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia. <p>Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik nr 4 do zapytania.</p>
Miejsce składania ofert:	Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/
Forma złożenia ofert:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: <ol style="list-style-type: none"> a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed złożeniem oferty b. Formularz oferty c. Zaakceptowany wzór umowy d. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień. 2. Sposób składania ofert: <ol style="list-style-type: none"> a. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/ b. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. c. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Termin wykonania	Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 15.01.2024 roku.
Termin złożenia ofert:	Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2023 r. do godziny 10:00
 <p> <small>Urząd</small> DYREKTORA <small>Technicznej</small> <small>Administracji <small>Technicznej</small> (podpis Zamawiającego) <small>Urzuła Machowska</small> </small></p>	

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Formularz asortymentowy wentylacji i klimatyzacji

L.p.	Rodzaj instalacji	Nr zespołu wentylacji	Opis pomieszczeń wentylowanych
1.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 25	7N+7W	Sala zabiegowo – operacyjna, pokój opatrunkowy
2.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 28	10Nn+10Wn	Sala porodowa, punkt pierwszej pielęgnacji noworodka
3.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 29	11Nn+11Wn	Sala porodowa, punkt pierwszej pielęgnacji noworodka
4.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 32	1KN+1KW	Sala operacyjna okulistyczna
5.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 33	2KN+2KW	Sala operacyjna z pomieszczeniami pomocniczymi
6.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 34	3KN+3KW	Sala operacyjna aseptyczna z pomieszczeniami pomocniczymi
7.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 35	4KN+4KW	Sala operacyjna aseptyczna z pomieszczeniami pomocniczymi
8.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 37	6KN+6KW	Sala wybudzeń
9.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji nr 38	6AKN+6AKW	Pokój noworodków izolowanych, wcześniaków i obserwowanych
10.	Instalacja wentylacji nr 39	7KN+7KW	OIOM, pokój dzieci i salę wzmoczonego nadzoru
11.	Instalacja wentylacji nr 7	7N+7W	Zmywalnia, jadalnia, szatnia biała
12.	Instalacja wentylacji nr 8	9N+9W	Boksy badania, łazienki dzieci, kobiet i dorosłych
13.	Instalacja wentylacji nr 11	12N+12W	Sala konferencyjna, sala wielofunkcyjna
14.	Instalacja wentylacji nr 17	17Na+17Wa	Sala konferencyjna piętro V
15.	Instalacja wentylacji nr 18	17Nb+17Wb	Kaplica
16.	Instalacja wentylacji nr 26	8N+8W	RTG – kostny i sterownia
17.	Instalacja wentylacji nr 27	9Nn+9Wn	RTG – skrawnięć i ciemnię
18.	Instalacja wentylacji nr 31	13Nn+13Wn	Boksy światłolecznice, elektrostymulacyjne, terapii polem magnet., terapii puls i ultradźwięków
19.	Instalacja wentylacji nr 1	1N+1W	Szatnia i łazienka kobiet
20.	Instalacja wentylacji nr 2	2N+2W	Szatnia i łazienka mężczyzn

21.	Instalacja wentylacji nr 3	3N+3W	Izba recepturowa i zmywalnia
22.	Instalacja wentylacji nr 6	6N+6W	Zmywalnia czysta i brudna
23.	Instalacja wentylacji nr 9	10N+10W	Boksy okładów parafinowych i podgrzewu parafiny, pokój inhalacyjny
24.	Instalacja wentylacji nr 10	11N+11W	Sala ćwiczeń, pokój masażu suchego
25.	Instalacja wentylacji nr 15	15N+15W	Pracownia serologiczna, analityczna, diagnostyczna i magazyn krwi
26.	Instalacja wentylacji nr 16	16N+16W	Pokój badań lekarskich, pokój przyjęć rodzącej
27.	Instalacja wentylacji nr 19	1Nn+1Wn	Apteka szpitalna
28.	Instalacja wentylacji nr 20	2Nn+2Wn	Pracownia płynu infuzyjnego, izba recepturowa Apteki szpitalnej
29.	Instalacja wentylacji nr 21	3Nn+3Wn	Szkoła „Jestem”
30.	Instalacja wentylacji nr 22	4Nn+4Wn	Boks zabiegowy, pobierania prób do analizy, przyjmowanie materiałów
31.	Instalacja wentylacji nr 23	5Nn+5Wn	Pomieszczenia uniwersalne jednostek laboratoryjnych
32.	Instalacja wentylacji nr 24	6Nn+6Wn	Pomieszczenia uniwersalne jednostek laboratoryjnych
33.	Instalacja wentylacji	Brak numeru	SOR (obszar obserwacji, p.035)
34.	Instalacja wentylacji	Brak numeru	Pracownia Endoskopowa

Wykaz filtrów

L. p.	Miejsce	Klasa filtra	Rozmiar	Ilość
1.	Sala cięć	H 13	610 x 610 x 80	8 szt
2.	Sala cięć	H 13	305 x 610 x 80	2 szt
3.	Sala operacyjna nr 1 i 2 IV piętro	H 14	610 x 610 x 80	16 szt
4.	WN 39.1	G 3	945 x 840 x 100	1 szt
5.	WN 39.1	F 7	840 x 815 x 600	1 szt
6.	WN 39.1	G 3	472 x 840 x 100	1 szt
7.	WN 17.1	G 3	445 x 340 x 100	1 szt
8.	WN 33.1	F 7	540 x 515 x 600	1 szt
9.	WN 33.1	G 3	645 x 610 x 100	1 szt
10.	WN 27.1	G 3	645 x 310 x 100	1 szt
11.	WN 18.1	G 3	445 x 340 x 100	1 szt
12.	WN 28.1	G 3	645 x 540 x 100	1 szt
13.	WN 28.1	F 7	540 x 515 x 600	2 szt
14.	WN 34	F 7	540 x 515 x 600	1 szt
15.	WN 34	G 3	645 x 540 x 100	1 szt
16.	36.1	F 7	540 x 515 x 600	1 szt
17.	36.1	G 3	645 x 540 x 100	1 szt
18.	34.1	H 14	610 x 610 x 70	3 szt
19.	28.1	G 3	645 x 340 x 100	1 szt
20.	Kuchnia	G 3	750 x 495 x 55	3 szt
21.	Kuchnia	G 3	610 x 840 x 100	1 szt
22.	Kuchnia	G 3	840 x 650 x 75	1 szt
23.	29.1	F 7	540 x 315 x 600	1 szt
24.	29.1.	G 3	645 x 340 x 100	1 szt
25.	35.1	G 3	645 x 340 x 100	1 szt
26.	35.1	G 3	580 x 310 x 50	3 szt
Razem				54 szt

Wzór Umowy

zawarta w Przasnyszu w dniu r. pomiędzy

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz**

NIP 761-13-33-881, REGON 000302480

reprezentowanym przez:

**mgr Zbigniew Makowski - Dyrektor SPZZOZ
mgr Urszula Maćkowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Jolanta Pszczółkowska - Główna Księgowa**

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie **zapytania ofertowego** z dnia r, Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie usługi „**Czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu**”. zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykaz instalacji wentylacji i klimatyzacji do czyszczenia i dezynfekcji oraz cenę brutto usługi określają załączniki nr 1 do umowy.

§ 2

CENA UMOWY

1. Strony uzgadniają wartość umowy zł netto (słownie:), obowiązujący podatek VAT % w kwociezłoty, wartość umowy brutto zł (słownie:).
2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z odciążeniem zanieczyszczeń systemu wentylacji, dezynfekcją, dostarczeniem i wymianą filtrów w centralach wentylacyjnych oraz wymianą i osadzeniem filtrów HEPA w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający przekazywać będzie należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 4

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zrealizowania usługi.
3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;
 - a) w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
3. Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksami za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.
2. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksami do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
 - 2) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
 - 3) kiedy zaistnieją okoliczności w których wprowadzenie zmian do umowy nie pogorszy warunków umowy lub będzie korzystne dla Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.
4. Zmiany wymienione w pkt. 3 mogą być dokonywane na wniosek wykonawcy w formie aneksu do umowy.
5. Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadku:
 - a) zmiany adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy
 - b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy
 - c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.
 - d) zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)”

§ 9

Termin wykonania zamówienia do dnia 15.01.2024 roku.

§ 10

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 –Oferta cenowa

Integralną część umowy stanowią:

- 1) Zapytanie ofertowe
- 2) Oferta Wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca: