



SPECYFIKACJA PODZESPOŁÓW

		BMA	BPP	BMO	KJ	LOGISTYKA
DANE OGÓLNE:					 clima-produkt	
KLIENT:		SKJ KLIMA				
OBIEKT:		Szpital w Kamiennej Górze				
NR FABR:		C 11115/09				
TYP URZĄDZENIA: HYGIENOS-G-176-2-S-L						
						
WYMIARY GABARYTOWE						
DLUG.	SZER.	WYSOK.	MASA			
1750	1015	1500				
1450	1015	1500				
3200			Razem			
		NAWIEW			WYWIEW	
Ilość powietrza	m ³ /h	3240			3240	
Spręż dyspozycyjny	Pa	1000			500	
Spręż statyczny	Pa	1185			670	
ZESPÓŁ WENTYLATOROWY						
Typ wentylatora		RH31C		RH31C		
Obroty wentylatora		3207 przy 56 Hz		2673 przy 47 Hz		
Masa		5 kg		5 kg		
Typ silnika		Sh 90L-2		Sg 80-2B		
Moc silnika		2,20 kW		1,10 kW		
Obroty silnika		2855 1/min		2860 1/min		
Natężenie prądu		4,70 A		2,60 A		
Napięcie		400 V		400 V		
Masa		16,8 kg		11 kg		
FILTR WSTĘPNY						
Klasa/ Typ		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)		
Wielkość / ilość sztuk		592x592 /x1 287x592 /x1		592x592 /x1 287x592 /x1		
		360		360		
ramki filtrów ze stali nierdzewnej						
WYMIENNIK KRZYŻOWY						
Typ wymiennika		PAS-0750-075-0700/0				
Parametry przed wym		°C -20		20		
Parametry za wym		°C -0,6		3,3		
Sprawność odzysku		% 48				
Masa		kg 48,5		obudowa wymiennika krzyżowego ze stali nierdzewnej		
NAGRZEWNICA WODNA						
Typ wymiennika		AHU XCCA E 0770 T015 02 F 40 E005 DN 25 DN 25				
Parametry przed wym		°C -3				
Parametry za wym		°C 25				
Moc		kW 30,6				
Czynnik		°C 80/60				
Przepływ		m ³ /h 1,35		obudowa wymiennika ze stali nierdzewnej		
Opory czynnika		kPa 3,7				
Masa		kg 15,6				
PRZEPUSTNICA						
Wlot		Wymiar	Silownik	Wymiar	Silownik	
By-Pass		900x600	-	900x600	-	
		wg rys.	-	-	-	
KRÓCIEC						
Wlot		900x600		900x600		
Wylot		900x600		900x600		
WANNA						
Wymiennika krzyżowego		wg rys.				