

Nr postępowania: RO.271/042.24.8

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RAŁAWICE
Raławice 15
32-222 Raławice

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych na **Budowę ciągu pieszo-rowerowego w gminie Raławice**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 t.j. z późn.zm), w związku ze złożonymi w dniu 11 lipca 2024r. drogą elektroniczną pytaniami do treści SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych drogę pieszo- rowerową należy przyjąć jako kategorię ruchu KR0, katalog określa wówczas grubość pakietu warstw bitumicznych na 7 cm natomiast podbudowę z kruszywa o gr. 17 cm. PFU określa pakiet warstw bitumicznych na 8 cm (4 cm w-wa wiążąca + 4 cm w-wa ściernalna) oraz podbudowę z kruszywa o gr. 15 cm. W obu przypadkach podłoże należy doprowadzić do klasy nośności G1. Zwracamy się z prośbą o określenie jaką konstrukcję należy przyjąć do obliczeń?

Odpowiedź:

Konstrukcję należy przyjąć wg PFU pkt 3.1.1.2

Pytanie nr 2

Na planie sytuacyjnym przedstawiono zjazdy, przy jednoczesnym braku legendy dla nich. W związku z powyższym proszę o jednoznacznie określenie konstrukcji zjazdu oraz czy zjazdy na pełnej swojej powierzchni mają być o nawierzchni bitumicznej. Ponadto proszę o informację w jaki sposób zjazdy mają odróżniać się od drogi dla pieszych i rowerów?

Odpowiedź:

Konstrukcję zjazdu przyjąć wg PFU pkt. 3.1.1.9. Zjazdy nie muszą się odróżniać od drogi dla rowerów i pieszych.