

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach  
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce  
tel. 41 349 41 01, 04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
Tel. 41 34 94 230, 41 34 94 231

**ENERGOTECH**  
**Mariusz Śnioch**  
ul. Uniwersytecka 8i  
25-351 Domaszowice

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1150186.277.22

Kielce, 15.11.2022

Dot.: **Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Kielce ul. Hipoteczna i Ewangelicka.**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	N/C	dn 125	PE	57.7	Kielce Hipoteczna/Słowackiego		Data wykonania 22.07.2005
GAZOCIĄG	N/C	DN 50	Stal	47.9	Kielce Hipoteczna		Data wykonania 21.04.1983
GAZOCIĄG	N/C	dn 63	PE	28.8	Kielce Ewangelicka		Data wykonania 28.09.2001
PRZYL	N/C	dn 63	PE	9.5	Kielce Ewangelicka 2	1	Data wykonania 28.09.2001
PRZYL	N/C	dn 63	PE	13.5	Kielce Ewangelicka 3	1	Data wykonania 28.09.2001
PRZYL	N/C	DN 50	Stal	5	Kielce Henryka Sienkiewicza 5	1	Data wykonania 09.08.2005
PRZYL	N/C	dn 63	PE	3.9	Kielce Hipoteczna 1	1	Data wykonania 22.07.2005
PRZYL	N/C	DN 50	Stal	4.8	Kielce Hipoteczna 3	1	Data wykonania 01.01.1960
PRZYL	N/C	dn 63	PE	2,3	Kielce Pl. Wolności 12	1	Data wykonania 22.07.2005

Nieczynne odcinki sieci gazowej zostały wskazane na załączonych projektach zagospodarowania terenu i oznaczone jako odcinki: AB, CD, EF – Hipoteczna oraz GH, IJ – ul. Ewangelicka.

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej

a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2 m.
2. Odległość pozioma ścianki gazociągu do rzutu fundamentu słupów, podpór i masztów nie może być mniejsza niż 0,5 m.
3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku braku możliwości zachowania pionowych i poziomych bezpiecznych odległości, inwestor winien uzyskać warunki przebudowy oraz przebudować sieć gazową na podstawie opracowanego projektu uzgodnionego w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach.
4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
5. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.
7. Ważność warunków określa się do dnia 15.11.2024.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.

Sprawę prowadzi: Izabela Kaleta tel. 41 349 41 11

Do wiadomości:

- Gazownia w Kielcach
- MZD Kielce
- ZMSM a/a

Załączniki:








- mapa sytuacyjna

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku  
i Uzgodnień  
Agnieszka Węska



## OCHRONA OD PORAŻEŃ samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C

**LEGENDA :**

- Slup stykowy ze stopu żelaza o wysokości 5m  
z oprawą stylową o mocy 62W
-       
- profi. kabel YAKXs 4x35mm<sup>2</sup> układana na całej długości  
w rurze osłonowej o średnicy Ø110mm
- rura ochronna gładkościenna HDPE Ø110 min. 14kN/m<sup>2</sup>
- ismiejca kablowa linia oświetleniowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup>
- ismiejcy słup oświetleniowy z oprawą drogową
- ismiejcy słup oświetleniowy stylowy 5m
- istm. kabel/słup oświetleniowy do zamiechania -demonstaz

INWESTOR:	Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce		
STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT KONCEPCYJNY			
ZADANIE:	„Modernizacja oświetlenia drogowego na al. IX Wieków Kielc i ulicach Ślinitcznej, Solnej, Hipolecznej, Ewangelickiej w Kielcach”		
TEMAT OPRACOWANIA:	Modernizacja oświetlenia drogowego na ul. Hipolecznej od ul. Sienkiewicza do pl. Wołności w Kielcach		
NAZWA RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektował:	mgr inż. Kamili Piwowar	upr. SWK/0137/P/WBE/18	
Opracował:			
DATA:	10.2022 r.	1.250	Rys. nr 2



**LEGENDA :**

- istn. kabel/słup oświetleniowy do zaniechania-demontażu

INWESTOR:	Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce		
STADIUM OPRACOWANIA :	PROJEKT KONCEPCYJNY		
ZADANIE:	„Modernizacja oświetlenia drogowego na al. IX Wieków Kielc i ulicach Ślinicznej, Solnej, Hipotecznej, Ewangelickiej w Kielcach”		
TEMAT OPRACOWANIA:	Modernizacja oświetlenia drogowego na ul. Ewangelickiej od ul. Sienkiewicza do pl. Wolności w Kielcach		
NAZWA RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektował:	mgr inż. Kamili Piwovar	upr. SWK/0137/PWBE/18	
Opracował:			
DATA:	10.2022 r.	1.250	Rys. nr 3