

**Gmina Nowa Wieś Wielka**  
**ul. Ogrodowa 2**  
**86-060 Nowa Wieś Wielka**

Znak: ZPL.271.37.2024.AW

### **Odpowiedzi Nr 5 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** *Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie*

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 18 lipca 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o wysokości włókna 60 mm, która w wyniku z badań laboratoryjnych ma potwierdzoną wysokość 61 mm (FIFA dopuszcza tolerancję tego parametru +/- 10%, a Instytut Sportu zaleca wysokość włókna min. 50 mm - bez określania górnej granicy)? Proponowana nawierzchnie ma wszystkie parametry powyżej wymagań Zamawiającego i ma komplet dokumentów z wypełnieniem EPDM z recyklingu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza sztuczną trawę o wysokości włókna 61 mm.

Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na budowę i modernizację kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie.

**Wójt Gminy**  
**Zbigniew Wiśniewski**