

Wrocław, dnia 12 marca 2024 r

NE.38.10.2024

**Wszyscy Wykonawcy**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Wrocławu w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych A i B przy ul. Kapitulnej 12 we Wrocławu**” – **sprawa nr NE.38.10.2024**, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Wrocławu, poniżej publikuje pytanie otrzymane od Wykonawcy wraz z udzieloną na nie odpowiedzią, mianowicie:

**Pytanie nr 1:**

„Czy zamawiający zezwoli zastosowanie kolan SXBWP firmy LOGSTOR w miejsce kolan preizolowanych?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie kolan SXBWP firmy Logstor pod warunkiem zastosowania całego kompletu w skład którego wchodzi mufa kolanowa, podtrzymki, odstępnik oraz oryginalny łuk dedykowany do tego złącza

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert, nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Prezes Zarządu