


LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UZYT.	TEMP.	POW. SZKL.	RODZAJ POSADZKI
3.328	Korytarz	54,80	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.356	Gabinet zabiegowy	17,26	24°C	2,16	Obiektowa wykładzina PVC
3.357a	Korytarz komunikacyjny	130,13	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.357b	Korytarz komunikacyjny	2,06	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.357c	Korytarz komunikacyjny	2,45	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.358	Pokój pielęgniarz	20,44	20°C	2,56	Obiektowa wykładzina PVC
3.359	Pokój zabiegowy	21,50	24°C	2,69	Obiektowa wykładzina PVC
3.360	Gabinet oddziałowy	21,42	20°C	2,69	Obiektowa wykładzina PVC
3.361	Gabinet badań	21,50	24°C	2,70	Obiektowa wykładzina PVC
3.362	Sala chorych 3-osobowa	21,48	24°C	2,69	Obiektowa wykładzina PVC
3.363	Sala chorych 3-osobowa	21,38	24°C	2,68	Obiektowa wykładzina PVC
3.364	Sala chorych 3-osobowa	21,62	24°C	2,71	Obiektowa wykładzina PVC
3.365	Sala chorych 3-osobowa	21,49	24°C	2,69	Obiektowa wykładzina PVC
3.366	Sala chorych 3-osobowa	21,37	24°C	2,68	Obiektowa wykładzina PVC
3.367a	Sala chorych 2-osobowa - łazienka	3,44	24°C	2,72	Obiektowa wykładzina PVC
3.367b	Sala chorych 2-osobowa - łazienka	17,74	24°C	2,72	Obiektowa wykładzina PVC
3.368a	Sala chorych 2-osobowa - łazienka	3,41	24°C	2,68	Obiektowa wykładzina PVC
3.368b	Sala chorych 2-osobowa - łazienka	17,50	24°C	2,68	Obiektowa wykładzina PVC
3.369a	Sala chorych 2-osobowa - łazienka	3,41	24°C	2,69	Obiektowa wykładzina PVC
3.369b	Sala chorych 2-osobowa - łazienka	17,68	24°C	2,69	Obiektowa wykładzina PVC
3.370a	Pracownia polisomnografii - łazienka	3,43	24°C	1,56	Obiektowa wykładzina PVC
3.370b	Pracownia polisomnografii - pokój I	15,22	24°C	1,06	Obiektowa wykładzina PVC
3.371a	Sala chorych 1-osobowa - pom. przejściowa	4,57	24°C	-	Istniejąca obiektowa wykładzina PVC
3.371b	Sala chorych 1-osobowa - łazienka	4,81	24°C	-	Istniejąca obiektowa wykładzina PVC
3.371c	Sala chorych 1-osobowa - łazienka	11,73	24°C	1,47	Istniejąca obiektowa wykładzina PVC
3.372	Pomieszczenie	12,18	24°C	1,83	Obiektowa wykładzina PVC
3.373a	Pomieszczenie	10,72	20°C	2,62	Obiektowa wykładzina PVC
3.373b	Pomieszczenie	12,18	24°C	2,62	Obiektowa wykładzina PVC
3.374	Pomieszczenie	3,20	20°C	-	Istniejąca obiektowa wykładzina PVC ?
3.375	Pomieszczenie	11,67	20°C	-	Istniejąca obiektowa wykładzina PVC ?
3.376	Pomieszczenie	21,63	24°C	-	Istniejące płytki ceramiczne lub gresowe
3.377	Pomieszczenie	17,99	24°C	-	Istniejące płytki ceramiczne lub gresowe
3.378	Pomieszczenie	15,56	20°C	1,95	Obiektowa wykładzina PVC
3.379	Pomieszczenie	8,84	20°C	1,11	Obiektowa wykładzina PVC
3.380	Pomieszczenie	5,21	24°C	-	Istniejąca obiektowa wykładzina PVC ?
3.381	Pomieszczenie	1,93	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.382	Pomieszczenie	10,08	20°C	-	Istniejące płytki ceramiczne lub gresowe
3.383	Pomieszczenie	4,18	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.384	Pomieszczenie	8,52	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.385	Pomieszczenie	18,42	20°C	2,31	Obiektowa wykładzina PVC
3.386	Pomieszczenie	9,39	20°C	-	Obiektowa wykładzina PVC
3.387	Pomieszczenie	12,33	20°C	1,55	Obiektowa wykładzina PVC
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		685,67			

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.
 - ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE SĄ NA WYTTCZYCH OTRZYMANÝCH OD INWESTORA.
 - WSZELKIE ZAŁWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY BYĆ ZŁOŻONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.
 - KOLEJNE PRZEKAZYWANIE WERSJE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA DOKUMENTACJA BUDOWLANA.
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESYTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.
 - GRZEJNIKI NALEŻY PODŁĄCZAĆ DO ISTNIEJĄCYCH PIONÓW C.O. NA KONDYGANCI NIŻSZEJ UKŁAD NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ODPIEWETRZNIKI AUTOMATYCZNE W NAJWYŻSZYM PUNKCIE.
 - GRZEJNIKI DRABINKOWE WYPOSAŻYĆ W GŁÓWICE TERMOSTASTYCZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ BŁOKADY NASTAWY TEMPERATURY.



COLPI PROJEKTANT		COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA UL. GIMNAZJA 63A/10K.2 45-348 OPOLE	NIP: 7542972909 TEL: 781 244 813 PROJEKT@COLPI.PL
Objekt:	BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA		Data opracowania:
Adres:	ul. Karłowicza 14, 45-082 Kęp. Dz. nr 124, 125, 126, 127, 148/120, OBRĘB 0086 KUP		Nr rys.: IS3 Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT FRAGMENTU PIĘTRA III ODDZIAŁU CHOROÓB PŁUC - CO		Branda: INSTALACJE SANITARNE
Inwestor:	STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. oddział w Kęp. ul. Karłowicza 14, 45-082 Kęp.		Fas: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat:	PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHOROÓB PŁUC SZPITALA W KUP W CELU DOSTOSOWANIA INSTALACJI DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI IM NEZBEĐNYMI PRACAMI BUDOWLANymi		
Projektant:	mgr inż. Wojciech Przybyła	Uprawnienia budowlane: OPL/1357/PWBS/17	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Jurowicz	Uprawnienia budowlane: OPL/0043/POOS/03	Podpis:
Sporządził:	Bartosz Janowicz	Podpis:	