

Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Departament Zamówień Publicznych  
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

ZW-I.272.9.2024

Toruń, 07.03.2024 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA,  
TERMIN WIZJI LOKALNEJ**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych: remontu wewnątrz budynku „Poligrafii” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz malowanie klatki schodowej wraz z korytarzami w budynku głównym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9., wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

**Pytanie**

1) Na wizji lokalnej był poruszany temat m.in.: montażu drzwi wewnętrznych oraz wykonania instalacji wentylacji natomiast w dokumentacji przetargowej (m.in. STWiO, PRZEDMIARY) nie ujęto żadnych informacji na temat powyższych prac, jedynie w udostępnionym pliku pn: „rzut przyziemia” jest tylko informacja: „wykonanie instalacji wentylacji (wykonanie instalacji grawitacyjnej lub hybrydowej w pomieszczeniach tego wymagających)” oraz „wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (dotyczy istniejących otworów drzwiowych oraz projektowanych)”

Proszę o dokładne określenie zakresu prac wykonania instalacji wentylacji oraz wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (rysunki, typ rodzaj, model drzwi itp.) ponieważ z udostępnionych informacji Wykonawca nie może w pełni sporządzić oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Drzwi:

8 szt. - 90 cm

3 szt. - 80 cm

1 szt. - 130 cm - dzielone

1 szt. - 110 cm - dzielone

łącznie 13 sztuk drzwi drewnianych.

Wentylacja:

1. Przekucie wentylacji przez ścianę z pomieszczenia 0.12 na korytarz i poprowadzenie rury do istniejącej wentylacji.
2. Wentylacja w pomieszczeniu WC 0.10 - przekucie się przez mur do pomieszczenia 0.8 i doprowadzenie rurą do wentylacji w ścianie budynku.
3. WC - 0.9 przekucie się z wentylacją w nowo powstałej ścianie i doprowadzenie do obecnie istniejącej wentylacji.

W punkcie 2 i 3 wentylacji należy dodatkowo przebić się z wentylacją przez styropian i elewację.



Ponadto informuję, że Zamawiający wyznacza termin kolejnej wizji lokalnej na dzień 12 marca 2024 r. na godzinę 12:00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

