


RZUT STROPODACHU

skala 1:100



- UWAGA!
- Długości prętów podano w centymetrach.
 - Minimalne długości zakładów prętów: 40 średnic = 48cm
 - Pręty łączone na zakład układać naprzemiennie
 - Na stropie zastosować pręty rozdzielcze z pręta #8 w rozstawie co 25cm
 - Zbrojenie górne dochodzące do ścian krawędziowych bezwzględnie kotwić we wieńcu (min. L=50cm)
 - Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem technicznym konstrukcyjnym projektu typowego sali gimnastycznej.

Beton: C25/30
Stal:
- zbrojenie główne: B500SP
- rozdzielcze: S235JR
otulenie: 25mm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – W1a						
NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			S235JR	B500SP
1	6	12	3331	4	Ø6	#12
2	1		88	106	93.28	133.24
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					93.28	133.24
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA OGÓŁEM [kg]					20.71	118.32
MASA RAZEM [kg]					139.03	

K03