







RZUT PRZYZIEMIA Skala 1:100

Rura ochronna dla przyłącza elektrycznego i teletechnicznego
wraz z zabezpieczeniem wodo i gazoszczelnym



-  Zewnętrzny przycisk SYRENY
-  STACJA OBIEKTOWA np. DSP-52L
-  SYRENA ELEKTRONICZNA np. SERII DSE
-  Zestaw zasilania bezprzewodowego punktu-dostęp
punkt logiczny 1xRJ45 natynkowy ,

GPD.1





PRZELACZNICA HD, EKRANOWANA, NIWYPOSAZONA + UCHWYT DO PRZELACZNICY HD
POD MODULU PRZYŁĄCZENIOWE 6XRJ45/S, NIWYPOSAZONY + KEYSTONE CAT.6A FTP.
BEZ ADAPTERA

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" -
ZARNY RAL9005 1U;

PRZELACZNIKI STACKABLE Z ZARZADZANIEM 6K1X2 2X10GBASE-T ORAZ 2XSFP+

Zasilacz UPS 3300VA/2700 W 230V 50/60Hz ON-LINE PODWÓJNA KONWERSJA (VFI), ochrona linii telefonicznych/modemów, port USB i RS232, 6xIEC 320 C13 (10A) + 1xIEC 320 C19 (16A), automatyczny by-pass, wyjście EPO (złącze RJ11), słot na kartę sieciową SNMP, obudowa Tower/Rack, możliwość podłączenia dodatkowych bateri, graficzny wyświetlacz LCD, zestaw do montażu w szafie Rack,

LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM,
WTYK UNISCHUKO;

Projektant:	mgr inż. TOMASZ SMYL PDK/0143/POOE/17	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. MATEUSZ TABOR PDK/0045/POOE/19	Podpis:	
Nazwa rysunku:	Instalacja elektryczne - rzut parteru instalacja siły i tras kablowych	Data:	05.2024
Nazwa inwestycji:	OSP WOLA RAFAŁOWSKA	Skala rysunku:	1:100
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 1211/1 obr. 0003 WOLA RAFAŁOWSKA, 36-017 Wola Rafałowska, gmina Chmielnik	Faza:	PT
		Branża:	E
Inwestor:	Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik	Nr rys.:	E-11