

Margonin, dnia 31.08.2022r.

WR-ZP.271.19.2022

## WSZYSCY WYKONAWCY

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin, Numer sprawy: ZP.271.19.2022.**

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 3 z dnia 29 sierpnia 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o uzupełnienie SWZ o przedmiar dla robót związanych z wykonaniem sieci zewnętrznych, montażem zbiorników retencyjnych, montażem obudów studni głębinowych, wykonaniem studni głębinowych oraz likwidacją studni głębinowych

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający zamieszcza przedmiar robót dotyczący wykonania sieci.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi?

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza zmianę ogrzewania na ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi.

Z upoważnienia Burmistrza  
Miasta i Gminy Margonin  
*Łukasz Malinowski*  
Zastępca Burmistrza