

Klukowo, dnia 7 lipca 2023 r.

IZP.271.15.2023

**Do wszystkich wykonawców:**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, nr IZP.271.15.2023 „Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym poz. 31 Części przelotowe pref. Przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym. Część przelotowa o wym. 2.0x2.0 m. ilość otworów -1, roztwór asfaltowy należy wykonać przepust o wymiarze 200x200cm. Natomiast według projektu (rys. 6 – Przekrój poprzeczny przepustu w km 0+051,00) do zamontowania jest przepust o wym. wewnętrznym 200x150cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiaru wewnętrznego przepustu skrzynkowego, który należy przyjąć do wyceny robót na zadaniu.?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymiaru wewnętrznego przepustu skrzynkowego, który należy przyjąć do wyceny robót to 200 cm x 200 cm.

*Podpisano*  
*WÓJT*  
*mgr Piotr Uszyński*  
*(podpis na oryginale)*