

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedłużacze elektryczne

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Przedłużacz elektryczny bębnowy 30-40 m IP67- IP68	<p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych, -jakość tworzywa o wysokiej wytrzymałości na nacisk, -zabezpieczenie termiczne, -bęben z tworzywa z centralnie umieszczonym urządzeniem hamulcowym, -uziemienie: bolec, -gniazda CEE umożliwiające obsługę jednocześnie czterech urządzeń zewnętrznych, -produkt nowy. <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary - dł. 30-40 m - napięcie - prawidłowe działanie przy 230V - szczelność przewodów i bębnow IP67 - szczelność gniazd i wtyków IP68 - ilość i przekrój żył - 3 x 2,5 mm² - ilość gniazd - 4 - wtyczka - 16A/230V 2P+Z - rodzaj przewodu – H07RN-F Neopren <p>Produkt powinien być kompletny i gotowy do użycia (posiadać wszystkie niezbędne do prawidłowego użytkowania akcesoria).</p> <p>Wymagania dodatkowe:</p> <p>Obudowa bębna z oznaczeniem klasy szczelności IP.</p> <p>Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru.</p> <p>Wraz z ofertą należy dołączyć kartę charakterystyki lub kartę katalogową producenta, informację o stosowaniu i zagrożeniach w j. polskim.</p>
2.	Adapter/przejściówka 40 – 50 cm IP67- IP68	<p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych, -wysoka jakość tworzywa,



-zabezpieczenie termiczne,
-uziemienie: bolec,
-produkt nowy.

Parametry techniczne:

-wymiary- dł. 40 – 50cm,
-napięcie- prawidłowe działanie przy 230V,
-gniazdo i wtyk o klasie szczelności IP67-68
-ilość i przekrój żył – 3 x 2,5 mm²,
-gniazdo polskie nr 1 z klapką gumowe i uzziemieniem poprzez bolec,
-gniazdo polskie nr 2 z dwoma bolcami i uzziemieniem,
-kierunek wprowadzania wtyczki na wprost.

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użycia (posiadać wszystkie niezbędne do prawidłowego użytkowania akcesoria).

Wymagania dodatkowe:

Wymagane oznaczenie klasy szczelności IP (przewód i wtyki)

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru.

Wraz z ofertą należy dołączyć kartę charakterystyki lub kartę katalogową producenta, informację o stosowaniu i zagrożeniach w j. polskim.

Zdjęcie poglądowe.



PODOFICER SPECJALISTA
SŁUŻBY ŻYWIŃCOWEJ
Jednostki Wojskowej Nr 6021

st. chor. sztab. Marek KORZYŃSKI